



**MOBIL 603 435 015**

A.3.11


## OBSAH

Objekt :  
Popis : Zasedací místnost AS MU  
Číslo projektu : 8  
Datum : 04.05.2015

1 Zasedací místnost NO

1.1 Přehled výsledků, Zasedací místnost NO

1.1.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1



Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
Výška roviny svítidel  
Udržovací činitel

Celkový světelný tok všech zdrojů  
Celkový výkon  
Celkový výkon na ploše (119.92 m2)

Složka přímá S  
3.78 m  
0.80  
L  
O  
Ž

Oblast hodnocení 1

Em  
Emin  
Emin/Eav (Uo)  
Emin/Emax (Ud)  
UGR (3.5H 5.3H)  
Pozice

Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
2.11 lx  
1.59 lx  
0.75  
0.59  
≤30.4  
0.01 m


K  
A

Objekt :  
Popis : Zasedací místnost AS MU  
Číslo projektu : 8  
Datum : 04.05.2015

2 Zasedací místnost

2.1 Přehled výsledků, Zasedací místnost

2.1.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1



Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů  
Celkový výkon  
Celkový výkon na ploše (119.92 m2)

170600 lm  
2158.5 W  
18.00 W/m2 (2.39 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1

Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
Em 753 lx  
Emin 472 lx  
Emin/Eav (Uo) 0.63  
Emin/Emax (Ud) 0.43  
Pozice 0.75 m