



MASARYKOVA  
UNIVERZITA

### Dodatečné informace 3

**Zadavatel:** Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224  
**Veřejná zakázka:** PrF – stavební úpravy kanceláří v 1.PP

Zadavatel poskytuje na základě čl. V. odst. 1 zadávací dokumentace následující dodatečné informace:

1) **Žádost uchazeče č. 1:**

Chtěl bych vás poprosit o upřesnění položky "Orientační systém - informační tabulky" po rozměrové, barevné i materiální stránce.

**Odpověď zadavatele č. 1:**

Zadavatel v návaznosti na výše uvedenou žádost předkládá uchazečům upřesnění technické specifikace orientačního systému. Zadavatel v rámci technických podmínek umožňuje u rozměrů orientačních tabulek toleranci +/- 10 %. Dále zadavatel uchazečům sděluje, že požadavky na barevnost prvků orientačního systému jsou obsaženy na str. 4 dokumentu označeného „D.1.1.1.1 - Technická zpráva“. Technická specifikace orientačního systému odkazuje na design manuál Masarykovy univerzity včetně příloh, který je dostupný na stránkách:

[www.muni.cz/general/mu\\_presentation?lang=cs](http://www.muni.cz/general/mu_presentation?lang=cs)

[www.teiresias.muni.cz/download/MU\\_manual06.pdf](http://www.teiresias.muni.cz/download/MU_manual06.pdf)

2) **Žádost uchazeče č. 2:**

Chtěl bych vás poprosit o upřesnění položky "Výtah" pro přesné nacenění je potřeba znát rozměry výtahu ideálně i další doprovodné informace k technologickému zařízení.

**Odpověď zadavatele č. 2:**

Zadavatel v návaznosti na výše uvedenou žádost sděluje uchazečům, že se jedná se o nákladní výtah typ MB 100 (nosnost 100 kg), výrobce OTIS a.s., sídlem J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČ 42324254. Rozměry kabiny výtahu jsou 800x800x1000 mm. Výtah má dvě stanice. K těmto dodatečným informacím zadavatel předkládá uchazečům fotografie horní a spodní stanice, motoru, rozvaděče a servisní knihy.

- 3) Zadavatel vzhledem k vydání těchto dodatečných informací, které obsahují upřesnění zadávacích podmínek, rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Lhůtu pro podání nabídek tedy zadavatel prodloužil do 18. 1. 2016 do 10:00 hod.**

V Brně dne 11. 1. 2016

**Mgr. Jana Zikmundová,**  
manažerka veřejných zakázek