BUDOVA A1

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m?	PODLAHA	OZN.	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKA
P01201	PARKOVIŠTĚ A1	571,18	Dlažkobeton	1.C.0	interiérový nátěr	zateplení+2x bílý nátěr	–
P01202	HALA	13,70	Ker. dlažba	1.B.12	interiérový nátěr	SDK podhled	Ker.sokl. v 100mm
P01203	ROZVODNA NN +UPS BUDOVA	43,7	Ocelová zákrytová podlaha s dek. kobercem na betonové desce	1.G.3.C.5	interiérový nátěr	–	Ker.sokl. v 100mm
P01204	TRAFO T1	5,26	Dielektrický koberec	1.C.5	interiérový nátěr	–	V kvalitách a vl. rozvody hydroizolační kontaktní stěrkou např. ATYEX
P01205	TRAFO T2	5,22	Dielektrický koberec	1.C.5	interiérový nátěr	–	
P01206	ROZVODNA VN	20,92	Ocelová zákrytová podlaha s dek. kobercem na betonové desce	1.C.5	interiérový nátěr	–	
P01207	TRAFO T3	4,99	Dielektrický koberec	1.C.5	interiérový nátěr	–	
P01208	TRAFO T4	5,25	Dielektrický koberec	1.C.5	interiérový nátěr	–	
P01209	ROZVODNA NN IT	86,24	Ocelová zákrytová podlaha s dek. kobercem na betonové desce	1.G.3.C.5	interiérový nátěr	–	
P01501	STRUŽNÁ CHLAZENÍ	82,96	Keramická dlažba lepená	1.B.0	interiérový nátěr	–	Ker.sokl. v 100mm

BUDOVA B

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m?	PODLAHA	OZN.	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKA
P01401	VRÁTNÍK	40,79	Keramická dlažba izolovaná i.s. proti vod. a PÚ+ohřev	1.B.0	interiérový nátěr	–	Ker.sokl. v 100mm PVZN. ZZ
P01402	TECHNICKÉ ZAZEMÍ	3,34	Betonová mazanina se vsypem	1.C.2	interiérový nátěr		
P01403	SCHODIŠTĚ	15,46	Stěrkopěr mramor 26tl. dopitý, mozm. mramorem	1.A.2	interiérový nátěr	–	Mramor.sokl. v 100mm
P01404	CHODBA	7,37	Keramická dlažba	1.B.11	interiérový nátěr	SDK podhled s.v.2600mm	Ker.sokl. v 100mm
P01405	TECHNICKÉ INSTALACE	5,02	Betonová mazanina	1.C.2	interiérový nátěr	–	
P01406	VZT KOMORA VÝDECH	23,31	LXA epoxidová podlaha	1.F.0	interiérový nátěr	Hg. izol. základ stropu 120K+min.vlna tl. 150mm	podlaha vyčištěna na stěnu do výšky 150mm
P01407	DUPS 1, DUPS 2	65,66	LXA epoxidová podlaha	1.F.0	Akustický základ stěn 30K+min.vlna tl. 70mm	Hg. a hyp. izol. základ stropu 120K+min.vlna tl. 150mm	podlaha vyčištěna na stěnu do výšky 200mm
P01408	VZT KOMORA NÁDECH	20,19	LXA epoxidová podlaha	1.F.0	interiérový nátěr	Hg. izol. základ stropu 120K+min.vlna tl. 150mm	podlaha vyčištěna na stěnu do výšky 150mm
P01409	TECHNICKÉ ZAZEMÍ	49,0	LXA epoxidová podlaha dielektrický koberec	1.G.0	interiérový nátěr	–	–
P01410	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,64	Železobetonová deska	–	interiérový nátěr	stěrkopěr portálu – žlutá	–
P01411	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,64	Železobetonová deska	–	stěrkopěr portálu – žlutá	–	–
P01412	TECHNICKÉ ZAZEMÍ	2,7	Stěrkopěr mramor 26tl. dopitý, mozm. mramorem	–	interiérový nátěr	–	VYZPRAVIT NÁŠLAP. VRS.
P01413	ANGLICKÝ DVOREK	2x2,175	–	–	–	–	–

BUDOVA P2

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m?	PODLAHA	OZN.	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKA
P01601	PARKOVIŠTĚ P2	1559,78	Dlažkobeton	1.C.0	interiérový nátěr	–	–
P01602	T.Z., SKLAD	46,4	Povrchově impregnovaný beton hlazený	1.C.5	interiérový nátěr	–	–
P01603	SKLAD	6,65	Povrchově impregnovaný beton hlazený	1.C.5	interiérový nátěr	–	–
P01604	ANGLICKÝ DVOREK	2x1,99	Železobetonová deska		interiérový nátěr	–	–

LEGENDA

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

- EPS — ÚSTŘEDNA EPS
- EXTERNÍ PARALELNÍ TABLO
- Z — NAPÁJECÍ ZDROJ EPS 24VDC
- HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ
- HLÁSIČ OPTICKOKOUŘOVÝ
- HLÁSIČ OPTICKOKOUŘOVÝ NAD PODHLEDEM
- PARALELNÍ OPTICKÁ SIGNALIZACE
- T — HLÁSIČ TEPELNÝ
- HLÁSIČ KOMBINOVANÝ (OPTICKOKOUŘOVÝ/TEPELNÝ)
- VSTUPNÉ/VÝSTUPNÍ JEDNOTKA 4IN/2OUT
- OUT — VÝSTUPNÍ JEDNOTKA 8OUT
- VJ — VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA LINEÁRNÍHO TEPLOTNÍHO HLÁSIČE
- DETEKČNÍ KABEL LINEÁRNÍHO TEPLOTNÍHO HLÁSIČE
- POŽÁRNÍ KLAPKA S OVLÁDÁNÍM
- KONTAKT EPS, OVL. NAVAZUJÍCÍCH SYSTÉMŮ
- ROZVODY EPS–KABELÁŽ KRUH. LINKY
- ROZVODY EPS–OHNIVODLNÁ KABELÁŽ

EVAKUAČNÍ ROZHLAS

- MR — ÚSTŘEDNA EVAKUAČNÍHO ROZHLASU
- MIKROFONNÍ PULT
- NÁSTĚNNÝ SKŘÍŇKOVÝ REPRODUKTOR (EVAC)
- PODHLEDOVÝ REPRODUKTOR (EVAC)
- TLAKOVÝ REPRODUKTOR (EVAC)
- ROZVODY ER

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

- ACS — DATOVÝ KONCENTRÁTOR – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA LAN, RS485
- RJ — DVEŘNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- B — BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET
- ELEKTRICKÝ ZÁMEK TYP EL560
- ELEKTRICKÝ ZÁMEK TYP 31211
- ELEKTRICKÝ ZÁMEK V KATEDŘE
- ACS / Z — NAPÁJECÍ ZDROJ ACS 12VDC (SAMOSTATNÝ PRO KOMPONENTY NA SBĚRNICI A PRO EMZ)
- ROZVODY ACS

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA 2xRJ45 CAT.6A
- DATOVÁ JEDNOZÁSUVKA 1xRJ45 CAT.6A
- AP — DATOVÁ DVOJZÁSUVKA 2RJ45 CAT.6A PRO AP WIFI
- PODLAHOVÁ KRABICE S VYZNAČENÝM POČTEM DDOZÁSUVEK 2xRJ45 CAT.6A
- DATOVÝ ROZVADĚČ 19"
- ROZVODY SK NEBO SPOLEČNÉ KABELOVÉ ROZVODY

INTERKOM (KOMUNIKÁTORY)

- KOMUNIKAČNÍ TABLO – INTERKOM (KOMUNIKÁTOR)
- ROZVODY INTERKOMU

ELEKTROMECKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

- EZS — ÚSTŘEDNA EZS, VČETNĚ NAPÁJECÍCH ZDROJŮ
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS
- EXP — KONCENTRÁTOR 8 SMYČEK
- Z — NAPÁJECÍ ZDROJ EZS 12VDC
- D — DUÁLNÍ DETEKTOR POHYBU
- STROPNÍ INFRAPASIVNÍ DETEKTOR POHYBU
- AKUSTICKÝ DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- MAGNETICKÝ KONTAKT VRATOVÝ
- TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO
- ROZVODY EZS

KAMEROVÝ SYSTÉM

- VENKOVNÍ KAMERA – FIXNÍ (PŘÍPRAVA)
- VNITŘNÍ KAMERA – FIXNÍ (PŘÍPRAVA)

SCHEMA



ZMĚNA Č.	DATUM	POPIS ZMĚNY	STANOVISKO TDI	KATEGORIE	PŘIDĚLIL
01	04/2014	DSPS	TDI PŘIDĚLIL		
00	02/2014	DSPS	TDI PŘIDĚLIL		

TABULKA ZMĚN

DSPS		za GEMO spol. s r.o.		04/2014	01
DSPS	DALIBOR DANZINGER	DALIBOR DANZINGER	ING. JIŘÍ ŠIGUT	04/2014	01
DSPS	DALIBOR DANZINGER	DALIBOR DANZINGER	ING. JIŘÍ ŠIGUT	02/2014	00
POPIS:		ZPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	SCHVÁLIL:	DATUM	REV.

TKB engineers&contractors
KOVOPROJEKTA BRNO a. s.

NÁZEV PROJEKTU:
ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VÝUKU A VÝZKUM NA FI MU (1. ETAPA)

INVESTOR:
MASARYKOVA UNIVERZITA
ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 9
601 77 BRNO

JEDNOTKA:
SO 7010 Budova A1
SO 7030 Budova B – část, SO 7040 budova C – část
SO 7070 Zastřešení parkoviště P2
Část – Slaboproudé rozvody

POŘ.Č.:
POČET A4: 15

OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA:
VÝSTAVBA A MODERNIZACE FI A ÚVT MU – 1. A 2. ETAPA
BOTANICKÁ 68a, BRNO

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 1.PP

VÝTISK Č.:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

MĚŘ.: 1:100

KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU: VMFI1_DSPS_A_SO7010_ES01_101 | 01

REV.