ŘEZ 1S116



ŘEZ J-J



ŘEZ K-K



POHLED A



ŘEZ H-H



ŘEZ I-I



POPIS ZMĚN:

- Doplnění ventilátorů 104.01, dopojení výfuku na stávající potrubí Ø75
- Demontáž textilních vyústek a jejich nahrazení za vyústky s půlkruhovou perforací - přívod ke stěně a dolů pod úhlem 45°
- Demontáž odvodního potrubí s vyústkami, opětovná montáž v poloze vyústek směrem dolů, zaslepení otvorů po dobu vrtání
- Demontáž přívodního potrubí na obou stranách stěny laboratoře u chodby, zaslepení po dobu vrtání, opětovná montáž po vrtání



UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR	**MASARYKOVA UNIVERZITA**
GENERÁLNÍ DODAVATEL	
MANAŽER PROJEKTU	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	**A PLUS a. s.**
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL	**SUBTECH, s.r.o.**

A PLUS a.s.
HEYROVSKÉHO 1787/7
625 00 BRNO - CZ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

REVIZE	
00	2015 - 01 - 23
01	
02	
03	

VYPRACOVAL	**JIŘÍ DAVID**
VED. PROJEKTANT	**ANTONÍN KAŠPAR**



±0,000 = 281,700 BPV

ČÍSLO ZAKÁZKY	**3113 - 37**
STAVBA	**CEITEC**
STUPEŇ	**DWB**
NÁZEV PS - SO	**SO 310 - PAVILON A35**
ČÁST	**00**
NÁZEV VÝKRESU	**ÚPRAVA LABORATOŘÍ EL.MIKROSKOPIE PŮDORYS 1.PP**
DATUM	**2015 - 01 - 23**
FORMÁT	**4 × A4**
MĚŘÍTKO	**1:50**

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
CEI	DWB	000	00	625	00