



MASARYKOVA
UNIVERZITA

Dodatečné informace č. 3
veřejná zakázka
„Doplnění chlazení pavilonu A 34 UKB“

I.

Zadavatel obdržel dne 26. leden 2016 09:48:23 následující požadavek na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

„Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

V návaznosti na požadavek 100% kompatibility systému MaR se stávajícím systémem BMS, je nutné zvolit i zdroj chladu, který bude vybaven takovou elektronikou, kterou bude možno tímto systémem ovládat. Podle Vašeho standardu "Metodiky nasazování komponent", však toto nelze splnit, rovněž tak nelze toto splnit i při oslovení několika dalších alternativ požadovaného předepsaného standardu. Prosím tedy o odpověď na otázku: zda v současné době existuje zdroj chladu, který odpovídá metodice nasazování a metodice testování a zároveň má platný protokol o testování zařízení pro BMS MU.“

II.

Odpověď zadavatele:

V laboratoři BMS MU nebyl dosud s kladným výsledkem otestován zdroj chladu ani zařízení, které by umožnilo připojení zdroje chladu do BMS MU. Tato skutečnost ale neznamená, že neexistuje zdroj chladu nebo zařízení umožňující připojení zdroje chladu do BMS MU, které splňují požadavky Metodik BMS MU.

V Brně dne 26. 01. 2016

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek