



Nadlimitní veřejná zakázka
Servis zařízení vzduchotechniky a chlazení v areálu Univerzitního kampusu
Bohunice
Dodatečné informace I.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky:

Dotaz:

„V zadávací dokumentaci a v příloze č. 1 – „Přehled zařízení a jednotkové ceny pravidelné roční kontroly a periodické koordinační zkoušky systému EPS“, je uveden požadavek pouze na ocenění těchto dvou úkonů. Dle vyhlášky Ministerstva nitra č. 221/2014 Sb. se u systému EPS musí provádět mimojiné i půlroční zkoušky činnosti. Takže systém EPS se musí kontrolovat minimálně 2 x za rok. Tyto nejsou předmětem tohoto výběrového řízení? Nebo se budou provádět dvě rozsahově totožné kontroly v průběhu roka?“

Odpověď:

Zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, tj.:

- 1x za měsíc u ústřední a doplňujících zařízení,
- 1 x za půl roku u samočinných hlásičů požárů a zařízení, které elektrický požární signalizace ovládá, jsou zajišťovány svépomocí zadavatelem prostřednictvím odborně způsobilé osoby v požární ochraně.

Tyto zkoušky tedy nejsou předmětem této veřejné zakázky.

S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o upřesnění zadávacích podmínek, rozhodl se zadavatel neprodlužovat lhůtu pro předložení nabídek.

V Brně dne 8. února 2016

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek