

LEGENDA POTRUBÍ: SYSTÉM:

- CHL, VODA PŘÍVOD TČ — Chlé — Kruhuhavá izolace, tl. 19mm
- CHL, VODA ZPĚTÍ/CKA TČ — Chlé — Kruhuhavá izolace, tl. 19mm
- CHL, VODA upravená glykolové směsi do systému — Chlé — Kruhuhavá izolace, tl. 19mm

MATERIAL: IZOLACE:

LEGENDA SYMBOLŮ / LEGEND SYMBOLS:

- ...stupačka směr zpoda dolů
- ...stupačka směr zespodu nahoru
- ...stoveník pokračuje pro rozvod chlazení
- ...stoveník pokračuje pro rozvod chlazení

Tloušťka tepelné izolace potrubí CHL dle dimenzí:

Výpočet tloušťky tepelné izolace dle vyhl.193/2007 Sb.

Dimenze potrubí (DN)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Tloušťka izolace [mm]	19	19	19	19	19	19	26	26	26	26	26	26

Vzdálenosti upevnění (roztečí uložení závěsů)

Dimenze potrubí (DN)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Vzdálenosti závěsů v m	1,6	1,85	2,15	2,5	2,6	3,0	3,5	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0

Revize	
Část	Datum Popis změny Jméno Podpis
01	

20.000=stavající m. n.m. Bpv Formát 8 x A4

Generální projektant
Ateliér
HP / Vodovi projekty Ing. Alžběta Klimešová

Investor
Statutární město Ostrava
Prokopa Holého 871/9
701 77 Ostrava

Milan Stavby
Lesní Hradiska
Zahradní 1
825 00 Brno

Projektant části PD
Zdravotechnický projektant Ing. Bronislav Lisowicz
Výpočtové středisko Ing. Jan Brož
Kamenolomská 1575
Materiálová 1245/1 627006 Bohumín

Arch.design s.r.o.
Dlouhá třída 23
602 00 Brno
tel. 251 54 34
+420 541 420 991
www.archdesign.cz

SUBTECH s.r.o.
Dlouhá 8
702 00 Ostrava
tel. 259 52 899
+420 541 247 439
www.subtech.cz

FSPS, DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO PAVILONU UKB A34 — **zak. č. 8-15-042-000** — **DPS**

Dokumentace pro provedení stavby

06/2015

měřítko výkresu **1:100**

datum tisku

CHLAZENÍ **D.1.4.2**

Půdorys 3.NP **105** **00**