

LEGENDA POTRUBÍ



LEGENDA NOVÝCH ZÁŘÍZENÍ

VZT KONDENZAČNÍ SIFON DN40 S VODOROVNÝM ODTOKEM S VODNÍ ZAPACHOU UZÁVĚRKOU (60 MM) A MECHANICKÝM ZAPACHOVÝM UZÁVĚREM(KULČKA) A ČISTIČÍ VLOŽKOU X3


POZN: MINIMÁLNÍ SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ ODVÁDĚJÍCÍHO KONDENZÁT JE 1%
VÝŠKOVÁ KOORDINACE BUDE PROVEDENA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU NA STAVBĚ

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
01	-	-	-	-
±0,000=stávající m.n.m. Bpv			Formát 2 x A4	
Investor		Generální projektant		
Masarykova univerzita Zerotínovo nám. 617/9 Brno-město 601 77 Brno		Architekt HIP / Vedoucí projektu Ing. Alžběta Klimszová		
Místo stavby		Projektant částí PD		
Česká republika kraje Jihomoravský 625 00 Brno ul. Kamenice 753/5 katastrální území Bohunice 612006		Zodpovědný projektant Vyraboval Kontroloval Ing. Simona Aberlová Ing. Vojtěch Nikrmaier Ing. Simona Aberlová		
FSPPS, DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO PAVILONU UKB A34				
zak. č. B-15-042-000				
DPS				
CHLAZENÍ				
D.1.4.2				
Půdorys 1.NP - odvod kondenzátu				
102				

Arch.Design, s.r.o.	
Sochorova 23 616 00 Brno IČ: 257 64 314 +420 541 420 911 www.archdesign.cz	
SUBTECH, s.r.o.	
Slovinská 29 612 00 Brno IČ: 293 52 819 +420 541 247 419 www.subtech.cz	
Dokumentace pro provedení stavby	
datum	
06/2015	
měřítko výkresu	
1:100	
číslo revize	
00	
<div>Arch</div> <div>D E S I G N</div>	
<div>SUBTECH</div> <div>Slovinská 29 612 00 Brno T: 541 247 419 www.subtech.cz</div>	

Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno
IČ: 257 64 314
+420 541 420 911
www.archdesign.cz

SUBTECH, s.r.o.
Slovinská 29
612 00 Brno
IČ: 293 52 819
+420 541 247 419
www.subtech.cz



měřítka výkresu
1:100
číslo revize
00