

D 1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

STRANA
1/2

Použité normy

Při zpracování dodavatelské dokumentace a montáži je nutné splnit požadavky norem a předpisů:

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Poznámka :

- Při montáži musí být prováděna důsledná koordinace mezi profesemi ZTI, vzduchotechniky, ústředního vytápění a elektroinstalace.

- V projektu jsou navrženy materiály a zařízení, které představují standard pro předpokládanou úroveň celého projektu. V případě nahrazení materiálů nebo zařízení stanovených ve specifikaci jinými výrobky, musí splňovat technické požadavky pro použití k danému účelu. Ke každé změně musí být vyjádření a písemný souhlas projektanta a investora

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Závěr

Veškeré komponenty zdravotních instalací musí být typově schváleny a označeny certifikační značkou platnou pro použití v ČR.

Komponenty osazované viditelně podléhají schválení z hlediska designu zpracovatelem architektonického řešení stavby.

D 1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

STRANA
2/2

TECHNICKÉ STANDARDY

01	Splašková kanalizace
01.1	Připojovací a vodorovné úseky splaškové kanalizace budou provedeny z plastových trub typu HT (PPs), včetně veškerých tvarovek, veškerého uložení včetně ocelových konstrukcí a jejich nátěrů (2x základní+1x vrchní syntetický). Při průchodu staveb. konstrukcemi mezi požárními úseky se potrubí opatří systémovou protipožární ochranou- protipožární manžetou .
02	Vodovod
02.1	Připojovací potrubí bude z potrubí PPR typ 3. Potrubí bude kotveno do nosných konstrukcí pomocí táhel a objímek. Objímky systémové dle požadavku výrobce potrubí . Veškeré potrubí bude izolováno návlekovým systémem z polyetylenových trub s tvrzenou povrchovou úpravou pro snadnou údržbu. Tloušťky izolací v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb, § 5 čl.11 . Potrubí bude tlakově odzkoušeno a desinfikováno.
02.2	Veškeré armatury budou mít atesty na dané medium. Uzavírací armatury jsou navrženy dle přání investora jako ventily. Armatury budou opatřeny orientačními štítky.
03	Zařizovací předměty
03.1	U- UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ (např. JIKA LYRA PLUS) 55cm BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ (např.JIKA LYRA) – dodávka investora SIFON DESINGN CELOKOVOVÝ, KULATÝ (např. ALCA A400) UMYVADLOVÁ VÝPUST CELOKOVOVÁ
03.2	K-WC MÍSA ZÁVĚSNÁ (NAPŘ.JIKA LYRA) Duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety VESTAVĚNÁ NÁDRŽKA (NAPŘ. GEBERIT)+ TLAČÍTKO
03.3	P-PISOAR SE ZABUD SENZOREM (např.JIKA Golem)+chrom sifon+zdroj