



- LEGENDA :
- ČIDLO POHYBU 180°
 - SVÍTLIDLO NOVÉ NOUZOVÉ 1x8W, S NOUZ. MODULEM 1h., S PIKTOGRAMEM, IP20
 - VÝVOD 230V
 - SVÍTLIDLO V PODHLEDU DOWNLIGHT LED
 - SVÍTLIDLO NAD UMÝVADLO, VÝŠKA PŘÍVODU PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA
 - VENTILÁTOR STÁVAJÍCÍ OK 160C, 0,101kW /0,44A/230V, SPÍNÁNÍ SE SVĚTLEM A DOBĚHEM
 - ROZVADĚČ

JEDNOTLIVÉ TYPY SVÍTEL JSOU UVEDENY V KNIZE SVÍTEL

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav, část:				P				PROJEKTANT ARCHITEKTONICKÁ FIRMA S R. O. Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531			
Hl. inženýr projektu		Ing. Hana Svobodová		P		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531	
Zodp. projektant		Ing. Jaroslav Steinhauserová		P		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531	
Výpracoval		Romana Chládková		P		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531	
Investor		MU ESF, Lipová 41a Brno		P		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531	
Stavba		ESF - Rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP		P		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531	
Část		D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody		P		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531	
Název výkresu		Půdorys 2.np sociální zařízení u P106 - silové rozvody a osvětlení		P		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531	
Revize		00		P		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531		Ing. Anežka Kučerová 602 00 Brno F +420 541 717 531	