

Dodatečná informace I

Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224

Veřejná zakázka: Úpravy posluchárny P106 na ESF MU

Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením článku 7, odstavcem 7.2 Zadávací dokumentace tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám.

Znění dotazu:

V PD je posluchárna, kde je výměna vzduchu řešena potrubím a ventilátorem. Nařízení EU č. 1253/2014 „Požadavky na ekodesign“ obsahuje různá nařízení a požadavky a jedním z nich je požadavek na výměnu vzduchu v místnostech a tento požadavek platí od 1. 1. 2016 a říká, že výměna vzduchu musí být provedena rekuperací. Nikoliv ventilátorem s potrubím. Problém je, že prvky a komponenty řešené v PD je již problematické zajistit. Z hlediska legislativy toto provedení není správné a legální. Žádáme tedy o poskytnutí PD na vzduchotechnická zařízení dle platné legislativy.

Odpověď zadavatele:

V souvislosti s platnou směrnicí ECODesign rozhodl zadavatel o provedení úprav v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. Upravená projektová dokumentace je přílohou této dodatečné informace.

S ohledem na uveřejnění této dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel zároveň rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 24. 5. 2016, do 10.00 hod.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M
vedoucí odboru veřejných zakázek