


- LEGENDA:
- ⊗ - STROPNÍ SVÍTIDLO
 - — — — — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 2 TRUBICE
 - — — — — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 2 TRUBICE
 - — — — — SVĚTELNÝ SPÍNAČ, 230V, 10A, IP20, ZAP.1
 - — — — — SVĚTELNÝ SPÍNAČ, 230V, 10A, IP20, ZAP.6
 - — — — — SVĚTELNÝ SPÍNAČ, 230V, 10A, IP20, ZAP.5
 - — — — — SVĚTELNÝ SPÍNAČ, 230V, 10A, IP20, ZAP.7
 - — — — — HLAVNÍ ROZVODNICE – RH1
 - — — — — VÝVOD PRO NÁPOJENÍ SVĚTLA PRO LINKOU
 - — — — — NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO NOUZOVÉ



POZNÁMKY:
Světelné a technologické rozvody budou provedeny kabely CYKY , které budou uloženy pod omítkou , v podlaže .
Vypínače budou osazeny ve výšce 1,2 m nad podlahou , pokud není stanoveno jinak.
Rozvodnice RH bude napojena z stávajícím kabelem, který bude ukončen na hl jističi rozvodnice.
Svítidla nouzového osvětlení N1 budou s akumulátory dle standardu investora.
Trasy kabelových rozvodů budou vedeny v podlaže a ve stěnách.

LEGENDA SVÍTIDEL:			
Symbol	Počet	Popis svítidla	Osazení
	22	LMD-H-LINE-M 2x32W/840 OS	LED 2x32W/840
	6	LMD-U-LINE-M 1x19W/840 OS	LED 1x19W/840
	10	LMD-VLDF 154 + VLDD	1xFDH-Ø16 54W
	10	LMD LP-9241320-PM opál IP54	1xLED-12W-840

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, AC, 400V, TN-C
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, AC, 400V, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje pomocí nadproudových prvků ,ochranné opatření proudovým chráničem, pospojováním.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ateliér Velehradský, s. r. o		STUPEŇ PD: DPS	AUTORIZACE:		
		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01			
		ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
		PROFESNÍ ČÁST: D.1.4-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY			
SUBDODAVATEL: Ing. Tomáš Blažek Gašlandauerova 2578/1, 612 00 tel.: 733 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZARÍZENÍ		DATUM: 11/2015	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Puttner		
STAVEBNÍK: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, Brno		MĚŘÍTKO: 1:100			
MÍSTO STAVBY: Objekt PFF MU, Kottlářská 2, č.p. 267, pop.par.č. 1009, k.ú. Veveří		VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Blažek	NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 3.NP - SVĚTELNÉ OKRUHY		
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací					
STUPEŇ PD: DPS	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÁST PD: D	Č. VÝKRESU: D.1.4.4-202	Č. REVIZE:	Č. PARÉ: