



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-2779/1-OPST-2015



- 4 - 01 - 2016

Brno 21. 12. 2015

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Štefan Štefánčík, vrchní komisař, ☎: 950639136, e-mail: stefan.stefancik@firebrno.cz

Název stavby: Rekonstrukce a dostavba areálu FF - budova C a D
Místo stavby: Brno, Veveří, Arne Nováka 1/1, 602 00, p.č. 1, 3/1, 3/2, 4, 420
Stavebník: Masarykova univerzita, Brno, Brno-město, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00
Projektant PBŘ: Ing. Eva Fajkusová ČKAIT 1003169
Datum zpracování PBŘ : 11/2015
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o dispoziční úpravy a modernizaci místností šestipodlažní budovy D (změna staveb skupiny II) a 1.PP budovy C s požární výškou 21,8m (změna staveb skupiny I). Únik je řešen nechráněnými únikovými cestami ústíci do CHÚC typu "B". Budova D bude mít EPS se samočinnými hlásiči a požárními tlačítky pro spuštění odvětrání CHÚC "B" a bude napojena na EPS v budově A, kde je zřízen dálkový přenos na pult centrální ochrany HZS JMK.


Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 30. 11. 2015. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů


závazné souhlasné stanovisko s podmínkou

- 1) Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).
- 2) Před započatím užívání stavby požadujeme provedení koordinačně-funkční zkoušky, k níž bude HZS JmK přizván (ve smyslu čl. 4.8.4 ČSN 73 0875:2011). Konání koordinačně-funkční zkoušky musí být písemně oznámeno HZS JmK v dostatečném předstihu (nejpozději 14 dní předem).
- 3) Upozorňujeme, že vzhledem k připojení objektu na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, je nutné zajistit přístup do prostor vybavených elektrickou požární signalizací pomocí jednoho generálního klíče umístěného v klíčovém trezoru.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

Poučení: Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.




plk. Ing. Václav Špéra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje