



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám I

Zadavatel: Masarykova univerzita, sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
Veřejná zakázka: Rekonstrukce výměňkové stanice Kounicova 50

Zadavatel v souladu s čl. V. zadávací dokumentace poskytuje tímto dodatečné informace k zadávacím podmínkám ke shora uvedené veřejné zakázce.

I. Dotazy dodavatele ze dne 19. 7. 2016, 11:35

Dne 19. 7. 2016 v 11:35 obdržel zadavatel prostřednictvím e-mailové adresy stehlikova@rect.muni.cz e-mailem bez elektronického podpisu od jednoho z dodavatelů následující dotazy k zadávacím podmínkám:

1) Dotaz č. 1

*„V ZD i SOD se píše, že zakázka bude provedena vč. stavebních prací. V technické zprávě ústředního vytápění se píše: Budou odstraněny zvýšené části podlahy, podlaha bude lokálně upravena. Bude provedena úprava stěn výměňkové stanice. Veškeré prostupy konstrukcemi (i stávající) musí zajišťovat dostatečnou dilataci potrubí a současně musí být utěsněny materiálem o požární odolnosti shodné s původní konstrukcí nebo vyšší (např. těsnění minerální vlnou a protipožárním tmelem do hloubky 30 mm).“
Výkaz výměř ale žádné takové položky neobsahuje.*

Dotaz: jak postupovat při oceňování?“

2) Dotaz č. 2

„Dotaz: komu připadne výtěžek z likvidace kovového odpadu? Objednateli nebo Zhotoviteli?“

Dne 20. 7. 2016 v 11:07 obdržel zadavatel totožné dotazy k zadávacím podmínkám prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

II. Odpověď zadavatele

1) Odpověď na dotaz č. 1

V dotazu č. 1 popsané činnosti a dodávky, které jsou uvedeny v textu technické zprávy, jsou součástí předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené upřesnění předkládá uchazečům aktualizovanou verzi závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu, do jehož karty s označením „01 R165280643 Pol“, vedlejší rozpočtové náklady, byl přidán Díl ON – Ostatní náklady. Zadavatel požaduje, aby uchazeči ocenili aktualizovanou verzi závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu.

2) Odpověď na dotaz č. 2

Výtěžek z likvidace kovového odpadu případně vybranému uchazeči (Zhotoviteli). Uchazeči jej zohlední při stanovení výše nabídkové ceny.

III. Závěr

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel změnil zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Proto se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek a to **do 29. 7. 2016 do 10:00 hod.**

V Brně dne 22. 7. 2016

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.,
vedoucí Odboru veřejných zakázek