

Profese:	09 VZT	SO III - 335 Doplnění technologie energocentra
----------	--------	--

Číslo standardu		Popis standardu
Poř.č.	Oddíl	
1	9	Chlazení SPLIT systém - systém split, venkovní jednotka s invertorem, chladivo R 410A nebo ekvivalentní ekologické chladivo, vybavení zařízení pro celoroční provoz do venkovní teploty -15 st.C, vybavení automatickým restartem, včetně izolovaného propojovacího potrubí pro chladivo a ovládacích kabelů, včetně ovládacího panelu na stěnu a termostatu nebo infra ovladače, hluk pro střední otáčky 35dB(A) v 1m.