



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783



MUSS5604

MASARYKOVA UNIVERZITA	
Rektorát - podatelna	
Č.j./E.č.:	W/38048/2011/RM
Datum/Čas	21-06-2011 /
Počet listů dokumentu:	1
Počet příl. a listů/sv.:	1 / slože
Počet a druh nelist. příloh:	/

Masarykova univerzita
rektorát

Žerotínovo náměstí /9
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

722/012004/2011/MK1

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Klimeš / 543 433 242

BRNO

15.06.2011

VĚC

110615M2

Brno, k.ú. Bohunice - Vjezd na staveniště pro stavbu CESEB v ochranném pásmu kanalizace – souhlasné stanovisko s podmínkami

Staveniště CESEB je rozděleno na tři samostatná staveniště. Na hlavní staveniště č. 1 jsou navrženy 2 vjezdy z ulice Kamenice v místech, kde není vybudována opěrná zeď. Pro výstavbu pavilonu A25, který „obkrožuje“ ulici Studentská jsou navrženy staveniště č. 2a a č. 2b se samostatnými vjezdy z ulice Studentská.

V rámci stavby „Univerzitní kampus Bohunice – etapa infrastruktura“ vybudovala Masarykova univerzita v roce 2005 – 2007 podél ulice Kamenice SO II-322 Kanalizační sběrač A (DN 400 KAM) a podél ulice Studentská SO III-322.1 Kanalizační sběrač C (DN 300 KAM). **Zřízením vjezdů na jednotlivá staveniště CESEB bude dotčeno ochranné pásmo těchto kanalizací.**

Z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám sdělujeme následující:

- Kanalizaci nechá investor vytýčit, dotčené kanalizační šachty zůstanou během stavby volné, přístupné, funkční. Zahájení prací dodavatel oznámí min. 3 dny předem na kanalizační provoz, za přítomnosti příslušného obvodového technika provede protokolární převzetí a pak i zpětné předání dotčených šachet, rovněž s ním projedná případné úpravy při změně terénu, (kanalizační provoz Hády – tel. 606 676 346, pan Vitoch).
- Osazení rámu a poklopů šachet přizpůsobí dodavatel novému povrchu pomocí vyrovnávacích prstenců. Při změně nivelety poklopu šachty, předá investor kanalizačnímu provozu geodetické zaměření nové nivelety.
- Upozorňujeme, že v případě poškození kanalizačních zařízení v našem provozování, bude oprava kanalizačních zařízení provedena na náklady dodavatele.
- upozornění: Vyjádření platí pouze pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- **Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data odeslání vyjádření.**

Přílohy:

PD (situaci a technickou zprávu si ponecháváme pro interní potřebu)

Na vědomí

ing. Král, vedoucí úseku správy kanalizační sítě, BVK, a.s.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
vedoucí útvaru VHR

Ing. Milan Přenosil
vedoucí útvaru VHR

21-06-2011 110/198