



MASARYKOVA
UNIVERZITA

Dodatečné informace č. 2

veřejná zakázka

„Generátory chlordioxidu – 2. opakované řízení“

I.

Zadavatel obdržel dne 10. srpen 2016 následující požadavek na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Požadavek č. 2 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

„Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den,

ještě bychom měli dotaz k MaR:

1. Je dostatečná pro splnění výkonu a funkce zpětného sledování činnosti kontroléru archivace provozních údajů do systému BMS nebo musí mít samotný generátor vlastní paměť provozních údajů. Pokud ano jak dlouhou historii si musí pamatovat.

2. Technická specifikace – příloha č. 1 neupřesňuje zda požadovaný kontrolér bude možné umístit do stávajících MaR rozvaděčů a napájet je z nich. Pokud ano, žádáme o zaslání dokumentace těchto rozvaděčů. Pokud ne existuje dokumentace na nové rozvaděče? Existuje výkaz výměr pro doplnění funkcionality BMS MU o vizualizaci a ukládání provozních událostí a informací o činnosti generátoru?

3. Technická specifikace – příloha č. 1 nedefinuje minimální rozsah provozních událostí a informací o činnosti generátoru, lze ho upřesnit? Je dostatečná informace o poruše a o velikosti dávky chlordioxidu ?

Děkuji“

II.

Odpověď zadavatele:

Ad 1) Funkce paměti zařízení může být nahrazena pamětí jiné komponenty řešení, pokud kombinace obsahu této paměti a údajů archivovaných v systému BMS MU bude obsahovat kompletní časovou řadu dat provozu zařízení a data budou dostupná v BMS MU.

Ad 2) Zadavatel upřednostňuje umístění nových kontrolérů do stávajících rozvaděčů MaR s podmínkou zachování záručních podmínek dodavatelů těchto rozvaděčů. Dokumentace stávajících rozvaděčů je dostupná k nahlédnutí u zadavatele po telefonické domluvě (tel. 549 49 5532). Výkaz výměr pro doplnění funkcionality BMS MU o vizualizaci a ukládání provozních událostí a informací o činnosti generátoru neexistuje.

Ad 3/ Požadované informace o provozu zařízení zobrazované a archivované v BMS MU:

- Chod/porucha
- Velikost průtoku vody, se kterým stanice pracuje
- Velikost dávky a počet dávek, resp. jiný relevantní údaj o množství chlordioxidu přidaného do vody za časové období, časové období nastavitelné

Pro vyloučení pochybností zadavatel přikládá jako přílohu této dodatečné informace soubor „příloha_c1_aktualizovana.docx“, obsahující aktualizované znění přílohy č. 1 návrhu smlouvy - Technická specifikace věci.

Uchazeči jsou povinni pro zpracování nabídky použít této upravené přílohy č. 1 návrhu smlouvy.



MASARYKOVA
UNIVERZITA

III.

S ohledem na výše uvedenou změnu podmínek výběrového řízení zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** z původní lhůty stanovené do 12. 08. 2016 do 10:00 hodin na nově stanovenou lhůtu, **a to do 18. 08. 2016 do 10:00 hod.**

Přílohy:

- Soubor „priloha_c1_aktualizovana.docx“ s aktualizovaným zněním přílohy č. 1 smlouvy

V Brně dne 11. 08. 2016

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek

v z. Mgr. Roman Novotný