

Váš dopis zn.: 16031/svobl/16
Ze dne: 25. 04. 2016
Naše značka: 3100-MO-M182/16
Vyřizuje: Sehnalová, Ing. Šprdlíková, Ing. Matýsek
Telefon: +420 532 144 281
Mobil: 734 416 486
E-mail: sehnalova@bkom.cz
Datum: 4.5.2016

Projekční a architektonická kancelář
spol. s r.o. ing.arch.V.Steinhauserová
Gorkého 11
602 00 Brno

Vyjádření k PD pro územní a stavební řízení akce: „Úprava chodníku před vstupem do fakulty informatiky MU, ul. Botanická 68a“

Vážení,

předmětem předložené DÚR + DSP je vybudování nového chodníku před vstupem do fakulty informatiky MU podél stávajících parkovacích stání na ulici Botanické, které jsou ve správě společnosti Brněnské komunikace a. s.. Chodník umístěný na pozemku stavebníka p. č. 228/1 zůstane po realizaci ve vlastnictví i správě Masarykovy univerzity. Stavebník v rámci řízení o umístění stavby smluvně dořeší s vlastníkem pozemku p. č. 229/1, kterým je statutární město Brno, právo stavby. Stavba nebude po realizaci předána do správy společnosti Brněnské komunikace a.s..

S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení souhlasíme.

Řešení stavby dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je nutno odsouhlasit s odborným konzultantem společnosti NIPI Bezbariérové prostředí, o. p. s.

V místě navržené výstavby nevidujeme dešťovou kanalizaci ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., pouze UV a jejich přípojky v přilehlé MK Botanická. V souvislosti s realizací akce nesmí dojít k jejich poškození nebo znečištění – u 3 ks UV v úseku Hrnčířská – Kabátůva (na straně výstavby) požadujeme provedení zkoušky průtoku tlakovou vodou před i po stavbě.

V souvislosti s realizací stavby nesmí docházet ke znečištění a poškození komunikačních ploch ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. V průběhu prací musí být každé znečištění komunikace okamžitě bez vyzvání odstraněno. Celková tonáž vozidel staveništní dopravy nesmí překročit 6,5 tuny. Jakákoliv vyšší tonáž s námi musí být předem projednána. Dojde-li v souvislosti se stavbou nebo se staveništní dopravou k poškození komunikačních ploch MK včetně jejich příslušenství (uliční vpusti apod.), budou tyto závady odstraněny dle podmínek společnosti Brněnské komunikace a.s. na náklady investora nebo zhotovitele akce. **Z tohoto důvodu musíme být stavebníkem vyzváni před zahájením a po ukončení stavebních prací k protokolárnímu předání komunikačních ploch ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., při kterém bude provedena pasportizace jejich technického stavu.** Po realizaci bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby dle „směrnic“, o které je nutno požádat středisko pasportu společnosti Brněnské komunikace a.s., paní

Andresovou. Toto zaměření bude součástí předávaných dokladů výše uvedeného závěrečného protokolárního předání ploch ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s.

Při neplnění podmínek stavby bude dán podnět silničnímu správnímu úřadu k zahájení správního řízení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

PD si ponecháváme.

S pozdravem



Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel