



MASARYKOVA  
UNIVERZITA

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II

**Zadavatel:** Masarykova univerzita, sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224  
**Veřejná zakázka:** PřF MU – Vybudování půdní vestavby Centra strategického řízení výzkumů a inovací

Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (**dále jen „ZVZ“**) poskytuje tímto dodatečné informace k zadávacím podmínkám II ke shora uvedené veřejné zakázce.

### I. Žádost dodavatele ze dne 14. 6. 2016

Dne 14. 6. 2016 v 14:05 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám:

*Dotazy:*

1. *prosím o doplnění informací k zadávací dokumentaci:*

*povrchů kuchyně, věšákové stěny-korpus, dvířka, pracovní deska, zářivý panel, těsnicí lišta a typ výklopu nad otvorem v horní skříňce.*

*Dále typ úchytky, dřezu, vodovodní baterie, výsuvy do šuplíků, přiborník, ochranná rohož, těsnicí profil – jeho umístění, typ a odstín.*

2. *dotaz dodavatele:*

*kotvení požárního prvku D15 v požární celoprosklené bezrámové konstrukci Z1 nelze zajistit v rámci konstrukce celé stěny ( Z1+D15 ) – prosklená část není nosná. Tato sestava není v požární ochraně obvyklá a nemám informaci, že by byla někde ve světě zkoušena certifikována. Proto je nutno konstrukci D15 kotvit. Jaké použít řešení?*

#### **Odpověď zadavatele:**

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí, že materiálové provedení je uvedeno v zadávacích podmínkách, avšak pro vysvětlení předkládá uchazečům dokument s názvem „02\_Legenda\_materialu\_k\_vykresu\_AS\_700“, kde jsou uvedeny souhrnně dekory materiálů. Zadavatel dále uvádí, že těsnicí silikonová lišta a výklopné kování bude provedeno nůžkovou vzpěrou (což se vzhledem i k výšce dvířek jeví jako jediné možné řešení). Provedení úchytek, dřez atd. jsou taktéž blíže specifikovány parametry v zadávací dokumentaci v dokumentu s názvem „AS\_700\_VESTAVĚNÉ PRVKY“.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že rovněž předkládá uchazečům dokument s názvem „03\_Z\_01“, kde je uveden popis prosklené stěny a její kotvení. Zadavatel rovněž sděluje, že je možné stěnu provést s viditelným rámem, avšak je nutné dodržet požární odolnost.

## **II. Závěr**

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce, ale pouze vysvětluje informace již uvedené v zadávacích podmínkách.

V Brně dne 20. 6. 2016

**Mgr. Martin Hadaš, LL.M.,**  
vedoucí Odboru veřejných zakázek