

č. j. MU/56819/2011/RMU

Podlimitní veřejná zakázka

CEITEC MU přístavba A4

evidenční číslo veřejné zakázky v IS VZ US 60064232

Dodatečné informace č. IV

k zadávacím podmínkám

podle § 49 odst. 1 – 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel obdržel od dodavatelů následující požadavky na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Požadavek č. IV na dodatečné informace k zadávacím podmínkám

1. V projektové dokumentaci ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD nejsou patřičná schémata nových a úpravami dotčených rozvaděčů, které jsou pro specialisty nezbytné ke zodpovědnému stanovení ceny odborných prací.
2. Žádáme o sdělení, zda je možné odevzdat kvalifikační dokumenty před termínem odevzdání a nechat si od Vás zkontrolovat, zda naše firma splňuje kvalifikační zadání?
3. V položce č. 13 odd. 27 Základy – základová deska pod magnet je ve výměře počítán základ vel. 3,6 x3,6m jednou, žádáme o doplnění do výkazu výměr 12,96m²

Díky za odpověď

Stanovisko zadavatele k požadavku č. IV na dodatečné informace k zadávacím podmínkám

1. Vypracování schémat rozvaděčů spadá svou podrobností až do dalšího stupně dokumentace (realizační dokumentace stavby). Popisem v technické zprávě jsou jednoznačně určeny veškeré nově osazované rozvodnice i potřebná úprava stávajícího rozvaděče objektu A4 („Vývod ve stávajícím hlavním rozvaděči hlavní rozvodny bude upraven – náhrada stávajícího rezervního jističe FA112 za odpovídající nový typ“).
2. Zadavatel nebude posuzovat prokázání splnění kvalifikačních předpokladů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
3. V položce č. 13, oddíl 27 základy není započten jeden základ rozměru 3,60 × 3,60. Správné údaje jsou 4 × 2,50 × 2,50 + 2 × 3,60 × 3,60, tj. 50,92 m².

Dovolujeme si dále upozornit, že zadavatel v souladu s § 44 odst. 5 ZVZ stanovil technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci. Příložený výkaz výměr je pouze orientační.

V Brně 21. září 2011

Ing. Jan Vitula
kvestor