


LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
101	CHODBA A SCHODIŠTĚ	9,88

POZN.:

PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD
VŠECHNY ODBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NÁBĚHOVÝMI PLECHY
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY V NEROZEBÍRATELNÝCH ČÁSTECH PODHLEDU – DODÁVKA STAVBY
H.H. VZDUCHOVODŮ 50mm POD STROPEM, POKUD NA VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK
PŘÍSTUP K REGULAČNÍM PRVKŮM NA KONCOVÝCH ELEMENTECH UMÍSTĚNÝCH V
SÁDROKARTONOVÉM PODHLEDU JE UVAŽOVÁN PŘES KONCOVÝ ELEMENT
NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, BUDOU VŠECHNY NÁSTĚNNÉ KLM JEDNOTKY ZAVĚŠENY HORNÍ HRANOU
100mm POD STROPEM V DANÉ MÍSTNOSTI, NEBO POD PODHLEDEM
VZDUCHOVODY BUDOU PROTIHLUKOVĚ IZOLOVÁNY IZOLOACÍ TL. 60mm OD ZDROJE HLUKU ZA JEDNOTLIVÉ TLUMIČE
JAK NA SÁNÍ, TAK NA VÝTLAKU
TEPELNOU IZOLOACÍ TL. 40mm BUDOU IZOLOVÁNY PŘÍVODNÍ VZDUCHOVODY
V PŘÍPADĚ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBR STAVBY BUDE POTRUBÍ IZOLOVÁNO POŽÁRNÍ IZOLOACÍ S MIN. ODOLNOSTÍ 45min



Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:		P	A	K	PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO	PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951
Hlavní projektant	Ing.arch.K.Steinhauserová	<i>Steinhauser</i>				Projektant profese	
Zástupce hl.projektanta	Ing.Hana Svobodová	<i>Svobodová</i>				 Technika budov, s.r.o. Křenová 42 602 00 BRNO Tel. / Fax: 543 255 094 www.technikabudov.cz	
Vypracoval	Ing.Jiří Ell						
Objednatel	Masarykova univerzita						
Stavba DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV						Stupeň	DSP
						Datum	06/2016
						Formát	2 x A4
Objekt	SO 304 SB SPECIMEN BANK					Zak. č.	3270
Část	D1.4.09 VZDUCHOTECHNIKA A PŘÍMÉ CHLAZENÍ					Měřítko	1:100
Název výkresu PŮDORYS 1. NP						Č. výkresu 101	Revize 00