

Ing. arch. Klára Steinhauserová
Gorkého 61/11
602 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
16062/stk/16
z 8. 6. 2016

NAŠE ZNAČKA
PM034659/2016-203/Ho

VYŘIZUJE
Ivana Horáková
+420 541 637 412
horakova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
11. 7. 2016

Dobudování CETOCOEN OP VVV

(k. ú. Bohunice; obecní úřad obce s rozšířenou působností Brno; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-01-1530)

Charakteristika akce:

Dopisem ze dne 8. 6. 2016 jste nám předložila k vyjádření projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci "Dobudování CETOCOEN OP VVV", zpracovanou Projekční architektonickou kanceláří spol. s r.o. Ing. arch. V. Steinhauserová v červnu 2016. Investorem stavby je Masarykova univerzita, Brno.

Stavba je situována do severní části areálu kampusu Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích, do prostoru mezi pavilony A29, A25 a INBIT. Celá stavba se nachází pod terénem, objekt má 2 podzemní podlaží a má zelenou střechu a větraný anglický dvorek. V navrženém objektu bude umístěna banka environmentálních a biologických vzorků, včetně manipulačních laboratoří a pracoven.

Stavba je navržena na místě, kde jsou umístěny dvě retenční nádrže dešťových vod. Tyto průlehy budou nahrazeny novými retenčními nádržemi s navýšenou kapacitou pro přistavovaný objekt, s regulovaným odtokem napojeným na veřejnou kanalizační síť. Jedná se o dvě železobetonové monolitické nádrže retenčního objemu 30 m³ a 20 m³, které jsou navrženy na úhrn 10-ti letého deště a povolený odtok 10 l/s.ha. Objekt bude připojen na inženýrské sítě v areálu, většinu sítí bude nutno přeložit. Zřízena bude trafostanice, umístěn bude náhradní zdroj energie – dieselagregát, zásobníky kapalného a plynného dusíku.

V území výstavby se nenachází vodní toky.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí k předložené dokumentaci toto stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Při realizaci a provozování stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Příloha:

dokumentace