

Nadlimitní veřejná zakázka

Interiérové vybavení pro projekt CETOCOEN reg. č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

evidenční číslo veřejné zakázky v IS VZ US 60063786

Dodatečné informace č. III

k zadávacím podmínkám

podle § 49 odst. 1 – 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Zadavatel obdržel od dodavatelů následující požadavky na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Požadavek na dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dobrý den,

prosíme o upřesnění následujících dotazů potřebných pro vzorkování požadovaných nábytkových kusů pro Interiérové vybavení pro projekt CETOCOEN - část 1 veřejné zakázky - Nábytek laboratorní:

1) Standard 10 i 20. Rozteče úchytek jsou v jednotlivých popisech standardů v rozporu. V popisu standardu 8 uvedeny rozteče úchytek 160 a 224 mm a v popisu standardu 20, jehož součástí je i standard 8, uvedena rozteč 352 mm. Dále i ve standardu 10 uvedena rozteč úchytek 352 mm.

otázka 1): Jaký rozměr je platný?

2) Standard 10 - keramická výlevka. Uvedený rozměr požadované keramické výlevky 450x450x320 mm výrobce již nahradil modelem o rozměrech 445x445x265 mm.

otázka 2): Je možno tuto výlevku použít?

3) Standard 10 i 20 - pracovní desky. V Zadávací dokumentaci pro výrobu vzorků oproti popisu standardů v dokumentu Standardy prvního vybavení - nábytek laboratorní jsou uvedeny rozdílné či nepřesné informace o požadovaných pracovních deskách na předkládaných vzorcích.

a) Standard 20 v ZD (Zadávací dokumentace) - vysokotlaký laminát, ve Standardech - dlažba slinutá.

otázka 3a): Je tedy požadován na vzorku vysokotlaký laminát?

b) Standard 10 v ZD - dlažba, jaká dlažba? Ve Standardech v úvodní části popisující pracovní desky uvedeny dlažby dvě, dlažba slinutá a dlažba glazovaná. V popisu standardu 10 je uvedena dlažba slinutá, i přesto že je požadována součástí standardu keramická výlevka glazovaná.

otázka 3b): Je tedy možno použít i dlažbu glazovanou?

Stanovisko zadavatele k požadavku na dodatečné informace k zadávacím podmínkám

1) Rozteče jsou správně uvedeny u prvku č. 8 – 160 a 224 mm, které platí i pro standardní uspořádání prvku 20. Rozteč 352 je pro prvek 10 správná (šířka prvku je 600 mm, čemuž odpovídá rozteč 352 mm). Přehled roztečí je uveden na stranách II 17 a II 18, kde je princip úchytek patrný.

2) ANO, tuto výlevku je možné použít.

3a) Ano, je požadován vysokotlaký laminát.

3b) Na laboratorních stolech (tedy i na prvku 10) je požadavek na dlažbu formátu 300 × 300 mm: „Pracovní deska tl. 30 mm, povrch kyselinovzdorná keramická slinutá dlažba 300 / 300 mm v barvě bílé s certifikátem dle normy EN 14 411 na chemickou odolnost a odolnost vůči tvorbě skvrn, dlažba je na nosné nenasákavé konstrukční desce nalepena plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou (s atestem na chemickou odolnost), ohranění desky - plastová narážecí hrana s okapovou hranou.“

V Brně 5. října 2011

Ing. Jan Vitula
kvestor