

Napěťová soustava :
(hlavní rozvody) : 3+PEN, 3x400V, TN-C
(elektroinstalace) : 3+N+PE, 3x400/231V, TN-S
ochrana podle ČSN 332000: samočinným odpojením od zdroje
prostředí v jednotlivých místnostech viz Protokol

LEGENDA HMOT
- ☐ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ▨ NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE (PODROBNOSTI VIZ STATIKA)
- ▨ NENOSNÉ PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU
- ▩ VÝPLŇOVÉ ZDIVO YTONG (DOZDÍVKA)

LEGENDA:

[illegible] rozvod
- - - - [illegible]
- - - - [illegible]

kabelový rozvod
—— [illegible]
—— [illegible]
= = = = kabelový žlab



± 0,000 = 231,75
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI PS 03 SUPERPOČÍTAČ, DATOVÉ CENTRUM		FIRMA IBM Česká republika, spol. s r.o. [illegible] tel.: [illegible] Petr_Synek@cz.ibm.com	IBM Global Technology Services Czech Republic
ZODP. INŽENÝR PROJEKTU Ing.Petr Synek	VEDOUCÍ PROJEKTU [illegible]	ZPRACOVAL [illegible]	

Pelčák a partner, s.r.o., [illegible]

AUTOR	VEDOUCÍ PROJEKTU	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZPRACOVAL
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. arch. [illegible]	Ing. Petr [illegible]	

PELČÁK A PARTNER
ARCHITEKTI
[illegible]

STAVEBNÍK
Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

MÍSTO STAVBY:
Fakulta informatiky, Ústav výpočetní techniky
Botanická 68a, 602 00 Brno

NÁZEV ZAKÁZKY
VÝSTAVBA A MODERNIZACE FAKULTY INFORMATIKY A ÚSTAVU VÝPOČETNÍ TECHNIKY MASARYKOVY UNIVERZITY

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

OBJEKT
PS 03 SUPERPOČÍTAČ, DATOVÉ CENTRUM

ČÁST - PROFESE
F.3 - PROVOZNÍ SOUBORY

DOKUMENT - VÝKRES
PŮDORYS 5.NP - technologie

ZAKÁZKA ČÍSLO	[illegible]
DATUM	KVĚTEN [illegible]
MĚŘÍTKO	1 : 100
PARÉ	
ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE	2.b.4