



Rozdělení místností	Teplota vzduchu [°C]		Vlhkost [%RH]		Koncentrace CO ₂ [ppm]		Osvětlení [lx]	Index oslnění	Přívod vzduchu (minimální) [m ³ · h ⁻¹] na osobu		
	topení min	chlazení max	min	max	min ¹	max ²					
kancelář neklimatizovaná	20	24	—		30	60	350	1000	300	19	50
kancelář klimatizovaná	20	24	23	26	30	60	350	1000	300	19	50
posluchárna	20	24	23	26	30	60	350	1000	500	19	50
seminární místnost	20	24	23	26	30	60	350	1000	500	19	50
zasedací místnost	20	24	23	26	30	60	350	1000	500	19	50
knihovna	20	24	23	26	30	60	350	1000	500	19	50
laboratoř bez techn. požadavku na teplotu	20	24	23	26	40	60	350	1000	750	19	70
laboratoř s techn. požadavkem na teplotu	±0,5		±0,5		dle pož.		350	1000	750	19	70
šatna	20	24	23	26	30	65	350	1000	300	25	25
vnitřní sportoviště	20	24	23	26	30	70	350	1000	500	22	100
skladové prostory	20	24	23	26	30	70	350	1000	300	25	25
strojovna HVAC, výtahu, SLN (nevytápěné)	—		15	20	30	60	350	1000	300	25	25
rozvodna SLP, serverovna, telefonní ústředna	—		20		30	60	350	1000	300	25	25
kuchyňka (denní místnost)	20	24	23	26	30	70	350	1000	300	25	25
garáž	7	15	—		30	80	350	1000	300	25	70
toalety	16	22	—		30	70	350	1000	300	25	25
komunikační prostory (chodby, schodiště)	18	22	25	30	30	60	350	1000	300	22	25

¹prospěšná pro lidský organismus

²ve vnitřních prostorách.