



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: Dokončení rekonstrukce bloku A3

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004477>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel dne 24. 4. 2017 následující požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1.1. V obou VV (Blok A3 i pokoj bezbarier) se vyskytuje položka pro rampu pro bezbariérový přístup. Nejedná se o stejnou položku? Pokud ne, chybí pro rampu z VV bezbarier bližší specifikace. Prosím tedy o objasnění, či doplnění.
- 1.2. U výpisu plastových výrobků (Blok A3) je požadavek na doložení výpočtů a certifikátů. Je toto povinné v rámci podání nabídky?
- 1.3. VV bezbarierový pokoj – chápeme správně, že se jedná o rekonstrukci pouze jednoho pokoje? V tabulce výrobků 1 přiložené k dokumentaci jsou počty jednotlivých položek jiné (3,2,3 apod.)

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpovědi zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 2.1. Zadavatel sděluje, že se nejedná o stejnou položku:

Projektová dokumentace s názvem „DOKONČENÍ REKONSTRUKCE BLOKU A3 KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO“ má obsaženou ve výkazu výměr položku č. 67 s názvem „D+M rampa pro bezbariérový přístup – nerez+OSB+PVC OZN Z/06“ v počtu 1ks. Tato rampa je vykreslena a navržena ve Výpisu zámečnických výrobků pod položkou č. Z/06. Je to rampa u vrátnice délky cca 6,5m, která slouží pro překonání 4 stupňů.

Projektová dokumentace s názvem „SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ, VINAŘSKÁ 5, BRNO – REKONSTRUKCE UBYTOVACÍ BUŇKY“ má obsaženou ve výkazu výměr položku č. 17 s názvem „Dodávka a montáž ocelové rampy na lodžii (slzičkový plech š 0,9, délky 0,6m), pozink., pro bezbariérový vjezd na lodžii, kompletní provedení“ v počtu 1 kompl. Tato rampa slouží k zajištění přístupu z pokoje na lodžii, tedy k překonání cca 10cm výškového rozdílu. Rampa je navržena na šířku otvoru, tedy 0,9m a její délka bude 0,6m, materiál je slzičkový protiskluzný plech s povrchovou úpravou pozinkováním.

Způsob uchycení plechu – bude upřesněn na kontrolních dnech stavby - plech bude pouze položen na stupeň, který tvoří výškový rozdíl mezi vnějším parapetem balkonové sestavy a povrchem lodžie (cca 10cm). Plech bude tedy ve své délce 0,6m ohnut tak, aby cca 0,15m ležel na venkovním stupni (=venkovním parapetu balkonové sestavy) a zbylou délkou tvořil sjezd na lodžii.

- 2.2. Doložení dokladové části k plastovým výrobkům bude provedeno až v rámci předání stavby k užívání.
- 2.3. Ano, jedná se o rekonstrukci pouze jednoho pokoje. Projektová dokumentace k této stavbě vznikla nejjednodušší úpravou dřívější projektové dokumentace (vypuštěním některých položek u tabulek výrobků bez aktuálnosti číselné posloupnosti).

Zadavatel sděluje, že uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávací dokumentace.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí Odboru veřejných zakázek
(podepsáno elektronicky)