










Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKEHO 11 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					Projektant profese					
Architekt	Ing. arch. K. Steinhauserová					  					
Vypracoval	Ing. Jan Mynář										
Investor	MU ESF, Lipová 41a Brno										
Stavba	ESF - Stavební úpravy - kavárna					Stupeň	JP				
						Datum	02/2017				
						Formát	2 A4				
						Zak. č.	3294				
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení					Měřítko	-				
Název výkresu	Tabulky podlah					Č. výkresu	104	Revize	00		

TABULKY PODLAH

Podlahové konstrukce mají různou celkovou tloušťku. Budou provedeny na stávající podkladní beton. Podlahy budou prováděny podle ČSN 74 4505 a technologických podkladů dodavatele. Nášlapné vrstvy podlah musí mít součinitel smykového tření 0,3, u místností užívaných veřejností 0,5.

Ve dveřích budou osazeny ukončovací nerezové L profily pro ukončení různých druhů podlah.

Doplnění podkladního betonu, po vybouraných příčkách pod úroveň nových podlahových vrstev bude provedeno z plastobetonu.

Podlaha K1

- keramická dlažba totožná se stávající, barva viz technické specifikace a standardy	tl.9 mm
- vodotěsný tmel plnoplošný	tl.3 mm
- samonivelační stěrka	tl.2 mm
- spojovací můstek	
- stávající podkladní beton zbroušený, případně doplněný plastobeton	
celkem	tl. 14 mm

Na stěnách bude keramický obklad. Koutová spára mezi soklem (obkladem) a vodorovnou podlahou bude vyplněna silikonovým tmelem.

Podlaha C1 (Galerie, schodiště)

- koberec, typ a barva viz. Technické specifikace a standardy	tl.4 mm
- lepidlo	tl.1 mm
- samonivelační stěrka	tl.4 mm
- spojovací můstek	
- stávající betonová mazanina	
celkem	tl. 9 mm

Sokl koberec, v.50 mm.

Koberec bude po celém obvodu galerie lemován systémovou lištou z eloxovaného hliníku.

Na schodišťových stupních bude koberec ukončen systémovými lištami z eloxovaného hliníku v barvě černé. (Lem za stupněm a lem podstupnice).

Hrana stupně bude opatřena systémovým úhelníkem z elox hliníku.