



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Identifikace veřejné zakázky

**Název:** Generální dodavatel stavby pro projekt SIMU+ na ESF MU - etapy 1, 3, 4 - opakované řízení

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz0000448777>

### Identifikační údaje zadavatele

**Název:** Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

## 1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel dne 3. 5. 2017 následující požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1.1. Žádáme o bližší specifikaci a rozměry nově dodávaných projektorových tabulí.
- 1.2. Ve výkazech je evidována položka č. 777 - doplnění podlah plastbetonem. O jaký druh práce se jedná? Je to nějaká finální vrstva podlahy nebo pouze vyrovnání podkladního betonu resp. zhotovení podkladní vrstvy? Je nutný uvedený materiál plastbeton nebo může být nahrazen obdobným materiálem srovnatelných kvalitativních parametrů? Nestačil by nějaký obyčejný beton s urychleným tuhnutím?

## 2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpovědi zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 2.1. Zadavatel upřesňuje rozměry a standard tabulí, které jsou uvedeny ve výkazu výměr pod položkami
  - I etapa - ASR a Celkový Výkaz – položky č. 105+106 v počtu 2 kusů
  - III etapa - ASR a celkový výkaz – položky č. 103 v počtu 1 kus

Celkový rozměr tabulí: 3160/v.2900 mm

Popis: Keramická magnetická dvojitá pylonová tabule s plochami o rozměru 3000x1200 mm, plocha bílá, pro popis fixy. Rám a pylony z eloxovaného hliníku, barva šedá. Po celé šířce plochy hliníková odkládací lišta na psací pomůcky. Psací plocha výškově stavitelná.

Níže designový vzor:



- 2.2. Součástí projektové dokumentace jsou popsány dodávky a práce spojené se zapravením stavební chemií - plastbetonem vč. penetrace. Jedná se o lokální opravy podlah, zejména po vybouraných příčkách. Materiál na bázi stavební chemie je možno zaměnit za jiný, kvalitativně odpovídající projektovanému řešení. Zapravení nemůže být provedeno standardní betonovou směsí, i s urychlením jejího tuhnutí. Na tuto vrstvu budou aplikovány další vrstvy podlahy, dle projektové dokumentace, nejedná se o finální vrstvu.

Zadavatel sděluje, že s ohledem na uveřejněné vysvětlení rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nabídky se podávají do **18. 5. 2017, 10.00 hod.**

**Mgr. Martin Hadaš, LL.M.**  
vedoucí Odboru veřejných zakázek  
(podepsáno elektronicky)