



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]
N03004	WC	15,71	2,9/2,5
N03005	UMÝVÁRNA + SPRCHY	24,49	2,90
N03006	PRÁDELNA / SUŠÁRNA	5,51	2,90
N03003	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,74	2,90
N03007	KUCHYŇKA	12,04	2,90

- 31a+V - zapíná svítidlo + ventilátor
31V - zapíná ventilátor
31V - napojení ventilátoru
ventilátory obsahují časový doběh

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální - základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
- automatickým odpojením v případě poruchy
doplňená - doplňujícím pospojováním neživých částí
- proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

INSTALCI V KUCHYNI
PROVÁDĚT V KOORDINACI
S NÁVRHEM KUCH.LINKY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 =

AKCE:		Rekonstrukce sociálního zázemí, koleje MU, nám. Míru 4, Brno		STUPEŇ PRŮJEDU: DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		OBJEKT: SO01 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ	
MÍSTO STAVBY:		náměstí Míru 376/4, 602 00 Brno parc. č.: 417/1, 417/2, k.ú. Stránice		PROFESE: D.1.4d - ELEKTROINSTALACE	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		<div>INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div>		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 200 793 41-4	
VEDOUcí PROJEKTU: Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz		AUTORIZACE:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz,info@intar.cz		DATUM: 03/2017	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz		VYPRACOVAL: MAREK PUNČOCHÁŘ, mpuncochar@intar.cz		FORMÁT: 2 × A4	
				KOPIE:	
				MĚŘÍTKO: 1:50	
				VÝKRES: Elektroinstalace 3.NP	
				EVIDENČNÍ ČÍSLO: 200 793 41-4/P3/D14c	
				ČÍSLO VÝKRESU: 04	
				REVIZE:	