PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV



1.NP - NOVÝ STAV:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA		STĚNY		STROP		POZNÁMKA
N01001	HALA	33,93	3,54	N2	ČISTÍCÍ ZÓNA - KOBEREC ČISTÍCÍ ZÓNA - HRUBÁ	N8	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	N9	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	OZDOBNÁ KERAM. DLAŽBA sokl v. 100mm - bude zachováno
N01002	HALA	18,02	3,54		PVC / KERAM. DLAŽBA		VÁP. OMÍTKA		VÁP. OMÍTKA	sokl v. 100mm
N01003	UKLIDOVÁ KOMORA	4,77	3,54		KERAM. DLAŽBA		VÁP. OMÍTKA		VÁP. OMÍTKA	sokl v. 100mm
N01004	SCHODIŠTĚ	10,30			PVC / KERAM. DLAŽBA		VÁP. OMÍTKA		VÁP. OMÍTKA	sokl v. 100mm
N01005	SKLAD	7,31			KERAM. DLAŽBA		VÁP. OMÍTKA		VÁP. OMÍTKA	sokl v. 100mm
N01006	CHODBA	9,94	3,50		ČISTÍCÍ ZÓNA - KOBEREC (PÁS) PŘÍRODNÍ PVC	N8	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	N9	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	N2a + N7 na PVC položen KOBEREC (pás š. 1200)
N01007	WC	6,10	3,50		KERAM. DLAŽBA		KERAM. OBKLAD		VÁP. OMÍTKA	
N01008	WC	21,76	3,50		KERAM. DLAŽBA		KERAM. OBKLAD		VÁP. OMÍTKA	
N01009	WC	19,71	3,50		KERAM. DLAŽBA		KERAM. OBKLAD		VÁP. OMÍTKA	
N01010	WC	7,78	3,50		KERAM. DLAŽBA		KERAM. OBKLAD		VÁP. OMÍTKA	
N01011	PŘEDSÍŇ	2,13	3,50		KERAM. DLAŽBA		KERAM. OBKLAD		VÁP. OMÍTKA	
N01012	PŘEDSÍŇ	2,03	3,50		KERAM. DLAŽBA		KERAM. OBKLAD		VÁP. OMÍTKA	
N01013	CHODBA- nahrazena N01013a N01013b	46,46	3,50							
N01013a	CHODBA	13,16	3,50	N7	PŘÍRODNÍ PVC	N8	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	N9	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	FABION - sokl v. 100mm
N01013b	CHODBA	35,38	3,50	N7	PŘÍRODNÍ PVC	N8	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	N9	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	FABION - sokl v. 100mm
N01014a	ŠATNA - VYUČUJÍCÍ	11,28	3,50	N7	PŘÍRODNÍ PVC	N8	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	N9	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	FABION - sokl v. 100mm S.V. po průvlak 3,26 m
N01014b	ŠATNA - MUŽI	17,68	3,50	N7	PŘÍRODNÍ PVC	N8	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	N9	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	FABION - sokl v. 100mm S.V. po průvlak 3,26 m
N01014c	ŠATNA - ŽENY	42,39	3,50	N7	PŘÍRODNÍ PVC	N8	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	N9	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	FABION - sokl v. 100mm S.V. po průvlak 3,26 m
N01014d	Nezařazeno									
N01014e	Nezařazeno									
N01014f	Nezařazeno									
N01015	DÍLNA	19,52	3,50		POTĚR S NÁTĚREM		VÁP. OMÍTKA		VÁP. OMÍTKA	
N01022	VRÁTNICE	9,63	3,50	N7	PŘÍRODNÍ PVC	N8	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	N9	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	FABION - sokl v. 100mm S.V. po průvlak 3,26 m

ŘEŠENÁ ČÁST:

stávající označení místností - místnost č.: N01001, N01006, N01013, N01014a - N01014f, N01022

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ / NENOSNÉ ZDIVO, ZDIVO Z CPP
- TECHNOLOGIE - PROVOZ OBJEKTU - UT, ZTI, EL

NOVÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

- NOVÉ KONSTRUKCE
- CPP NA MVC 10
- SDK PŘÍČKA tl. 100mm
  PŘÍČKA S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ - JEDNODUCHÝ RASTR, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ
  SYSTÉMOVÝ PROFIL CW / UW 50, OSOVÁ VZDÁLENOST 625mm
  OPLÁŠTĚNÍ Z KAŽDÉ STRANY 2x 12,5mm (2 x SDK DESKA), SDK DESKA KLASICKÁ - WHITE
- VYBAVENÍ INTERIÉRU - NÁBYTEK

POPIS PRACÍ - NOVÝ STAV:

OZN.	POPIS
N1	ČISTÍCÍ ZÓNA VSTUPNÍ HALY - HRUBÁ VSTUPNÍ ROHOŽ - 1. ČISTÍCÍ ZÓNA PRO OČIŠTĚNÍ HRUBÝCH NEČISTOT ZÁKLADEM ROHOŽE Al PROFILY ŠÍŘKY 27mm - STŘÍDÁNÍ GUMOVÝCH ČISTÍCÍCH PROFILŮ S HLINÍKOVÝMI PROFILY VE TVARU Y alt. KARTÁČOVÝMI PROFILY JEDNOTLIVÉ LAMELY ROHOŽE SPOJENY NEREOVÝM LANKEM A ODDĚLENY GUMOVÝMI MEZIPROUŽKY ROZMĚR ROHOŽE: 1800x1650mm VÝŠKA ROHOŽE: 27mm ODOLNOST: zatížení do 8,5t / 100 cm2 ULOŽENÍ: v úrovni podlahy, do osazeného nerez rámu z L profilů 30x30x3mm VYBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ PODLAHY - LITÉ TERACO - VIZ BOURACÍ PRÁCE - vyřezat - nutné dodržet kolmý, rovný řez - okraje (hrany výřezu) vyspravit systémovou opravnou hmotou - modifikovanou cementovou hmotou • jednosložková šedá ručně zpracovatelná opravná hmota na bázi cementu a modif. přísad • pevnost v tlaku 30MPa - před pokládkou čistící zóny resp. okrajových L-profilů celý povrch včetně stěn/hran opatřit HI stěrkou - pružná, jednosložková, HI cementová stěrka s normálním tuhnutím • systémová pružná hydroizolační cementová stěrka, počet nátěrů min. 2
N2	ČISTÍCÍ ZÓNA VSTUPNÍ HALY - KOBEREC VSTUPNÍ TEXTILNÍ ROHOŽ - 2. ČISTÍCÍ ZÓNA PRO OČIŠTĚNÍ JEMNÝCH NEČISTOT KOBERCOVÁ VELKOPLOŠNÁ ROHOŽ ZE 100% POLYPROPYLENU ZATAVENÉHO DO MĚKČENÉHO PVC atl. POLYMIDOVÉ VLÁKNO (NUTNÉ POUŽÍT POUZE SYSTÉMOVÝ VÝROBEK VHODNÝ PRO 2. ČISTÍCÍ ZÓNU) ROZMĚR ROHOŽE: cca 6100x5600mm (bez rohože 1. čistící zóny) VÝŠKA ROHOŽE: cca 13mm ODOLNOST: systémový výrobek vhodný do frekventovanějších provozů ULOŽENÍ: volně položená na stávající podklad + gumová náběhová okrajová lišta *stávající historická ozdobná keramická dlažba vstupní haly bude zachována vč. obvodových soklíků - čistící zóna bude položena na dlažbu !*
N2a	ČISTÍCÍ ZÓNA CHODBY - KOBEREC VNITŘNÍ TEXTILNÍ ROHOŽ - ČISTÍCÍ ZÓNA PRO OČIŠTĚNÍ NEČISTOT PŘED VSTUPEM DO TĚLOCVIČNY KOBERCOVÁ VELKOPLOŠNÁ ROHOŽ ZE 100% POLYPROPYLENU ZATAVENÉHO DO MĚKČENÉHO PVC atl. POLYMIDOVÉ VLÁKNO (NUTNÉ POUŽÍT POUZE SYSTÉMOVÝ VÝROBEK VHODNÝ PRO 2. ČISTÍCÍ ZÓNU) ROZMĚR ROHOŽE: půdorys místnosti N01006-CHODBA VÝŠKA ROHOŽE: cca 13mm ODOLNOST: systémový výrobek vhodný do frekventovanějších provozů ULOŽENÍ: volně položená na nový podklad - samonivelační stěrka + gumová náběhová okrajová lišta
N3	ČISTÍCÍ ZÓNA VSTUPU ZE DVORA - KOBEREC VSTUPNÍ TEXTILNÍ ROHOŽ - ČISTÍCÍ ZÓNA PRO OČIŠTĚNÍ HRUBÝCH A JEMNÝCH NEČISTOT KOBERCOVÁ ROHOŽ ZE 100% POLYPROPYLENU ZATAVENÉHO DO MĚKČENÉHO PVC atl. POLYMIDOVÉ VLÁKNO (NUTNÉ POUŽÍT POUZE SYSTÉMOVÝ VÝROBEK VHODNÝ ČISTÍCÍ ZÓNU) ČISTÍCÍ ZÓNA BUDE ZAPUŠTĚNÁ - ULOŽENA V ÚROVNI PODLAHY ROZMĚR ROHOŽE: 1790x810mm VÝŠKA ROHOŽE: 13mm ODOLNOST: systémový výrobek vhodný do frekventovanějších provozů ULOŽENÍ: v úrovni podlahy, do osazeného nerez rámu z L profilů 15x30x2mm VSTUPNÍ TEXTILNÍ ROHOŽ - ČISTÍCÍ ZÓNA PRO OČIŠTĚNÍ HRUBÝCH A JEMNÝCH NEČISTOT VYBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ PODLAHY - LITÉ TERACO - VIZ BOURACÍ PRÁCE - vyřezat - nutné dodržet kolmý, rovný řez - okraje (hrany výřezu) vyspravit systémovou opravnou hmotou - modifikovanou cementovou hmotou • jednosložková šedá ručně zpracovatelná opravná hmota na bázi cementu a modif. přísad • pevnost v tlaku 30MPa - před pokládkou čistící zóny resp. okrajových L-profilů celý povrch včetně stěn/hran opatřit HI stěrkou - pružná, jednosložková, HI cementová stěrka s normálním tuhnutím • systémová pružná hydroizolační cementová stěrka, počet nátěrů min. 2
N3a	RENOVACE / VYSPRAVENÍ VENKOVNÍHO SCHODU - VSTUP ZE DVORA STÁVAJÍCÍ ZDEGRADOVANÝ BETON ODSTRANIT AŽ NA PEVNÝ A SOUDRŽNÝ PODKLAD VYSRPRAVENÍ VĚTŠÍCH NEROVNOSTÍ NATAŽENÍM VYROVNÁVACÍ A VYSPRÁVKOVÉ HMOTY • Síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivy a přísadami, určena na hrubé vysprávky betonu • Pevnost v tlaku ≥ 45 MPa (třída R4), harmonizovaná dle en 1504-3 • Soudržnost ≥ 2 MPa (třída R4) • Modul pružnosti ≥ 20 GPa (třída R4) • předpokládaná tl. 10mm VYHLAZENÍ POVRCHU + JEMNĚJŠÍ ZAPRAVENÍ NEROVNOSTÍ NATAŽENÍM JEMNÉ VYSPRÁVKOVÉ HMOTY • vysprávková malta na beton, určená pro jemné a drobné vysprávky betonu • Pevnost v tlaku ≥ 45 MPa (třída R4), harmonizovaná dle en 1504-3 • Soudržnost ≥ 2 MPa (třída R4) • Modul pružnosti ≥ 20 GPa (třída R4) • předpokládaná tl. 3-5mm VYSPRAVENÝ POVRCH SCHODU OPATŘIT HYDROFÓBNÍM NÁTĚREM • vodoodpudivý impregnační prostředek připravený k okamžitému použití, na silikonové bázi, pro betonové povrhy FINÁLNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETON-PUROLAST • Vodou ředitelný ochranný nátěr na beton na bázi čisté akrylátové disperze, barva šedá
N4	DVEŘNÍ PRAHY OSAZENÍ NOVÉHO DVEŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PRAHU (BUK), ROZMĚROVĚ DLE STÁVAJÍCÍCH, š. cca 60mm, v.20mm délka - atypická dle stávajících dveří PRAHY VRTANÉ - PŘIPEVNĚNÉ VRUTY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE PROVOZU-LAK prah pro dveře š. 1600mm - 3ks prah pro dveře š. 930mm - 1ks prah pro vstupní dveře š. 1600mm - 1ks (prah venkovní, odolnost proti vlhkosti, mrazu apod.)

OZN.	POPIS
N4a	PŘECHODOVÉ DVEŘNÍ LIŠTY NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA - PŘECHOD PVC/PVC (v místě dveřních otvorů), PŘECHOD PVC/STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBA *konkrétní přechodová lišta bude před objednáním vyvzorkována a odsouhlasena investorem* lišta pro dveře š. 800mm - 10ks lišta pro dveře š. 1200mm - 1ks
N5a	NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO OCEL. SLOUPU NÁTĚR OCELOVÉHO SLOUPU Ø150mm, v. cca 3500mm NÁTĚROVÝ SYSTÉM PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE - INTERIÉR, BARVA BÍLÁ, NÁTĚREM OPATŘIT HLAVICI I PATKU SLOUPU, PŘED ZAHÁJENÍM NUTNÉ OBROUSIT NESOUDRŽNÝ STÁV. NÁTĚR + PŘÍPRAVA PODKLADU
N5b	NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ vč. OCHRANNÉ MŘÍŽE NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ (dle stavu) vč. OCHRANNÉ OCEL. MŘÍŽE A PŘILEHLÝCH ROZVODŮ BARVA BÍLÁ, NÁTĚR SYSTÉMOVOU VODOU ŘEDITELNOU BARVOU URČENOU PRO NOVÝ/RENOVAČNÍ NÁTĚR TĚLES TEPLOVODNÍHO TOPENÍ (odolnost vůči vysokým teplotám) PŘÍPRAVA POVRCHU: POVRCH ODMASTIT, OBROUSIT OCEL. KARTÁČEM
N5c	NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZB - VYTÁPĚNÍ / VODA NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZB(dle stavu) - ocel. potrubí, rozvody topení + vody, BARVA BÍLÁ NÁTĚR SYSTÉMOVOU VODOU ŘEDITELNOU BARVOU URČENOU PRO NOVÝ / RENOVAČNÍ NÁTĚR TEPLOVODNÍCH ROZVODŮ (odolnost vůči vysokým teplotám) PŘÍPRAVA POVRCHU: POVRCH ODMASTIT, OBROUSIT OCEL. KARTÁČEM
N6a	RENOVACE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH HISTORICKÝCH DVEŘÍ RENOVACE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA + ZÁRUBNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (opálení, kartáčování) + NÁTĚR NOVÝ (vzhledově dle stávajících) - BARVA BÍLÁ, RENOVACE PROSKLENÍ-OPATŘIT NOVÝM SKLÁŘSKÝM TMELEM, PŘÍPADNÁ VÝMĚNA POPRASKANÝCH A NEORIGINÁLNÍCH SKLENĚNÝCH TABULEK, RENOVACE KOVÁNÍ
N6b	RENOVACE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ RENOVACE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA + ZÁRUBNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (opálení, kartáčování) + NÁTĚR NOVÝ (vzhledově dle stávajících) - BARVA BÍLÁ, V PŘÍPADĚ ZVÝŠENÍ NOVÉ PODLAHY NUTNÉ PROVÉST ZBROUŠENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, RENOVACE KOVÁNÍ A DALŠÍCH PRVKŮ
N6a	RENOVACE STÁVAJÍCÍCH HISTORICKÝCH VNITŘNÍCH OKEN RENOVACE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH KŘÍDEL, RÁMU, PARAPETU vč. DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ OSTĚNÍ / NADPRAŽÍ (OKNA DVOJITÁ), ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU (opálení, kartáčování) + NÁTĚR NOVÝ (vzhledově dle stávajících) - BARVA BÍLÁ, RENOVACE PROSKLENÍ-OPATŘIT NOVÝM SKLÁŘSKÝM TMELEM RENOVACE KOVÁNÍ
N7	PODLAHA - NÁŠLAPNÁ VRSTVA PVC PODLAHOVINA NÁŠLAPNÁ VRSTVA NOVÝCH PODLAH - PŘÍRODNÍ PVC POD NÁŠLAPNOU VRSTVOU VYTVOŘENA NOVÁ ROVINNÁ ROZNÁŠECÍ VRSTVA - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA s minimální průměrnou tloušťkou 5-7mm • Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní zpracování • Pevnost v tlaku....30MPa • Pevnost v tahu za ohybu....7MPa • Pochůznost ....min. 2 hodiny • Doporučená doba pokládky - min. po 72 hod po pochůznosti OSTATNÍ VRSTVY, ÚPRAVA PODKLADU apod. - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A STANDARTY
N8	POVRCH STÁVAJÍCÍCH STĚN - OMÍTKY PŘIPRAVENÝ POVRCH STĚN - viz BOURACÍ PRÁCE, STÁVAJÍCÍ POVRCH PŘED APLIKACÍ NOVÝCH VRSTVEV JÁDROVÉ RESP. VRCHNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY NAPENETROVAT STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÉ A NESOUDRŽNÉ ČÁSTI STĚN DOPLNĚNY NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU (30%) /vytvoření podkladu pro štukovou omítku - poškozené a chybějící omítky/ VŠECHNY STÁVAJÍCÍ POVRCHY BUDOU PŘEŠTUKOVÁNY - OPATŘENY NOVÝM VRCHNÍM VÁP. ŠTUKEM (VNITŘNÍ ŠTUK), ZRNITOST OMÍTKY DLE STÁVAJÍCÍCH PRASKLINY/STÁVAJÍCÍ DRÁŽKY apod. ZAPRAVIT TMELEM (STĚRKOVOU HMOTOU) DRÁŽKY PO NOVÝCH / STARÝCH ROZVODECH ZAPRAVIT VÝPLŇOVOU MALTOU
N9	POVRCH STÁVAJÍCÍCH STROPŮ - OMÍTKY PŘIPRAVENÝ POVRCH STROPŮ - viz BOURACÍ PRÁCE STÁVAJÍCÍ STROP OPATŘEN RÁKOSOVÝMI OMÍTKAMI , NOVÉ ROZVODY ELEKTRO BUDOU ZASEKÁNY DO STROPNÍHO PODHLEDU, V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO PODKLADU PRO ZASEKÁNÍ BUDE NUTNÉ STROP OPATŘIT NOVÝM ZAVĚŠENÝM SDK PODHLEDEM (vč. revizních dvířek) JÁDROVÉ RESP. VRCHNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY NAPENETROVAT STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÉ A NESOUDRŽNÉ ČÁSTI DOPLNĚNY NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU (30%) /vytvoření podkladu pro štukovou omítku - poškozené a chybějící omítky, opravy po drážkách/ VŠECHNY STÁVAJÍCÍ POVRCHY BUDOU PŘEŠTUKOVÁNY - OPATŘENY NOVÝM VRCHNÍM VÁP. ŠTUKEM (VNITŘNÍ ŠTUK), ZRNITOST OMÍTKY DLE STÁVAJÍCÍCH PRASKLINY/STÁVAJÍCÍ DRÁŽKY apod. ZAPRAVIT TMELEM (STĚRKOVOU HMOTOU) DRÁŽKY PO NOVÝCH / STARÝCH ROZVODECH ZAPRAVIT VÝPLŇOVOU MALTOU nebo STĚRKOVOU HMOTOU
N10	INFORMAČNÍ SYSTÉM DODÁVKA PIKTOGRAMŮ (DVEŘE / CHODBY OPATŘIT TABULKOU S PIKTOGRAMEM), INFORMAČNÍ TABULE S LOGEM A NÁPISEM: *Fakulta sportovních studií MU Centrum univerzitního sportu* *Nutné dodržet vizuální styl a logotyp MU.*
N11	PŘESUN STÁVAJÍCÍHO VYBAVENÍ PŘESUN STÁVAJÍCÍHO AUTOMATU NA PITÍ vč. ZAPOJENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU, DALŠÍ PŘESUN STÁV. VYBAVEN DLE POŽADAVKŮ INVESTORA

ŘEŠENÁ ČÁST:



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

POZNÁMKA:

POZN.01 -PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NOVÉHO DVEŘNÍHO OTVORU NUTNÉ OSADIT OCEL. PŘEKLADY 2*OCEL. PROFIL I120

POZN.02 -PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NOVÉHO DVEŘNÍHO OTVORU A PŘED OSAZOVÁNÍM NOSNÝCH OCEL. PŘEKLADŮ VYZDÍT PODPĚRNÝ PILÍŘ 290x450mm Z CPP NA MVC 10, PILÍŘ SPŘAŽEN SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM POMOCÍ OCEL. TRNŮ Ø6mm DO KAŽDÉ cca TŘETÍ LOŽNÉ SPÁRY NOVÉHO ZDIVA

- STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY: VSTUPNÍ HALA - HISTORICKÁ OZDOBNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, PROSTORY ŠATEN A CHODEB: LITÉ TERACO
- NOVÉ PODLAHY: VSTUPNÍ HALA - ČISTÍCÍ ZÓNA KOBEREC (HISTORICKÁ OZDOBNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE ZACHOVÁNA vč. SOKLU) CHODBY, ŠATNY, RECEPCE - PŘÍRODNÍ PVC NA NOVOU SAMONIVELAČNÍ STĚRKU, SOKL - FABION
- NOVÉ PODLAHY: VSTUPNÍ HALA - ČISTÍCÍ ZÓNA KOBEREC (HISTORICKÁ OZDOBNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE ZACHOVÁNA vč. SOKLU)
- SJEDNOCENÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NOVÉ PODLAHY S NÁVAZNOSTÍ NA MÍSTNOSTI SE STÁVAJÍCÍ PODLAHOU, PŘECHODY ŘEŠENY POMOCÍ NOVÝCH PRAHŮ resp. PŘECHODOVÝCH LIŠT
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ K-CE OPATŘENA PODHLEDEM - RÁKOSOVÁ OMÍTKA / RESP. Z HERAKLITOVÝCH DESEK, NOVÉ ROZVODY ELEKTRO BUDOU ZASEKÁNY DO STROPNÍHO PODHLEDU, STROP NOVĚ PŘEŠTUKOVÁN + NOVÁ VÝMALBA S.V. DLE STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU
- NOVĚ NAVRŽENÉ DVEŘE OSAZENY DO SDK PŘÍČKY - PŘEKLAD TVOŘEN SYSTÉMOVÝM SDK PROFILEM - UA PROFILY OSTĚNÍ DVEŘNÍHO OTVORU VYZTUŽENO SYSTÉMOVÝMI SDK PROFILY - UA PROFILY
- SOUČÁSTI DODÁVKY JE VYBAVENÍ INTERIÉRU DLE SPECIFIKACE
- VSTUPNÍ DVEŘE ZE DVORA OPATŘENY NOVÝM ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKEM S ČTEČKOU KARET (KOVÁNÍ KOULE/KLIKA) ČTEČKOU KARET (KOVÁNÍ KOULE/KLIKA)
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ POVRCHY STĚN BUDOU PŘEŠTUKOVÁNY + NOVÁ VÝMALBA
- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: FSpS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM - REKONSTRUKCE ŠATEN		STUPEŇ PD: DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ	
		OBJEKT: SO01 - REKONSTRUKCE ŠATEN	
		PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 200 793 41-4	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY:	Údolní 221/3, 602 00 Brno parc. č.: 623, k.ú. Město Brno	DATUM: 03/2017 FORMÁT: 12 × A4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO: 1:50	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz,info@intar.cz	VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 200 793 41-4/P1/D11	ČÍSLO VÝKRESU: 05 REVIZE:
VYPRACOVAL:	Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz		