



16-02-2017

42

INTAR a.s.  
Ing. Josef Katolický  
Bezručova 81/17a  
602 00 Brno

NAŠE ZNAČKA

S / 66 / 228 / 17

VYŘIZUJE/TELEFON

Ing. Koutná / 542 212 148

V BRNĚ DNE

13.2.2017

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení**  
**„MU – Rekonstrukce objektu Filosofické fakulty, Joštova 13“**

Jako správce stromořadí na ulici Joštově **souhlasíme s dokumentací pro společné územní a stavební řízení při dodržení následujících podmínek ochrany stromů.**

- Požadujeme respektovat normu ČDSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména:
  - Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů - bude dodržena minimální vzdálenost výkopů od paty kmene stromu 150 cm. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu. Výkopy budou prováděny ručně.
  - Ochrana stromu před mechanickým poškozením – Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude v průběhu stavby obedněn do výšky alespoň 2m. Ochrané zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy.
  - Ochrana kořenové zóny při navážce – V kořenové zóně stromu nebude provedena žádná navážka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanizmy.
- Před realizací stavby požadujeme oznámit termín zahájení a ukončení prací. Při zahájení prací bude zástupce VZmB vyzván ke kontrole dodržování ochranných opatření (koordinátor výkopových prací Ing. Tomáš Trnka, tel. 730 872 298, správce stromořadí Ing. Alexandra Koutná, tel. 605 226 760).
- V případě rizika poškození větví koruny stromu (např. při instalaci lešení) odsouhlasí správce stromořadí případnou redukce větví či jiná ochranná opatření, která tomuto poškození zamezí.
- Při poškození nebo úhynu stromů vlivem stavby investor uhradí škodu v plné výši, která bude stanovena oceněním.

S pozdravem

**Veřejná zeleň města Brna,**  
příspěvková organizace  
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO

Ing. Jozef Kasala  
ředitel