

Legenda:

- ZÁSUVKOVÉ OKRUHY KABEL CYKY
- SVĚTELNÉ OKRUHY KABEL CYKY
- KABELY 24V CYKY 3x1,5
- ZÁSUVKOVÉ OKRUHY BEZHALOGENOVÝ KABEL 1-CXKH-R
- OKRUHY PRO DIGESTOŘE KABEL CYKY 3x4
- H05W-F 4Gx0,75 PRO ŽALUZIE
- ROZVODY 400V BEZHALOGENOVÝ KABEL 1-CXKH-R
- KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ 1-CSKH-V180
- HLAVNÍ NAPÁJECÍ TRASY
- ROZVODY 400V KABEL CYKY
- SBERNICE PRO ŽALUZIE KABEL JE-Y(ST)Y
- SVĚTELNÉ OKRUHY BEZHALOGENOVÝ KABEL 1-CXKH-R
- SDRUŽENÉ KABELOVÉ TRASY
- ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ DODÁVKA ŽALUZÍÍ – ELEKTRO DODÁ KRABICI
- SPÍNACÍ JEDNOTKA ŽALUZÍÍ – DODÁVKA ŽALUZÍÍ
- POHON ŽALUZIE – DODÁVKA ŽALUZÍÍ
- DOMOVNÍ ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V 16A
- DOMOVNÍ ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V 16A BAREVNĚ ODLIŠENÁ
- OKRUHY SE ZÁSUVKAMI S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 1-ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU CHRÁNÍ 5m VEDENÍ
- ZÁSUVKA DO PARAPETNÍHO KANÁLU 230V 16A
- ZÁSUVKA DO VLHKA JEDNODUCHÁ 230V 16A
- ZÁSUVKA DO VLHKA JEDNODUCHÁ 230V 16A BAREVNĚ ODLIŠENÁ
- OKRUHY SE ZÁSUVKAMI S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 1-ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU CHRÁNÍ 5m VEDENÍ
- ZÁSUVKA 5pólů 400V 16A
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 400V
- PODLAHOVÁ KRABICE VČETNĚ ZÁSUVEK VÝVOD 230V UKONČENÝ KRABICÍ
- 1FÁZOVÝ VÝVOD UKONČENÝ SVORKOVNICÍ
- 3FÁZOVÝ VÝVOD UKONČENÝ SVORKOVNICÍ
- DOMOVNÍ TLAČÍTKO JEDNOPÓLOVÉ SE SYMBOLEM VĚTRÁNÍ
- VYRAŽECÍ TLAČÍTKO PRO LABORATOŘE TLAČÍTKO S PROLOMITELNÝM SKLEM BARVA ZELENÁ (CENTRAL STOP, TOTAL STOP)
- VZT POŽÁRNÍ KLAPKA
- VENTILÁTOR
- ROZVADĚČ
- SKŘÍŇ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU TYP 1+2 IP54
- UPS 400V, výkon 125kVA, s dobou zálohování 10min
- Stoupající potrubí

Přesná poloha jednotlivých vývodů bude dle koordinačních výkresů a knih místností
Sdružené trasy budou vedeny v kabelových žlabech viz samostatné výkresy
V prosotru CHUC B a posluchárен budou použity bezhalogenové kabely

VÝVOD ZÁSUVKY ZASLEPEN VÍČKEM V KRABICI

Legenda:

- PODPARAPETNÍ KABELOVÝ KANÁL ASYMETRICKÝ 170/90 mm,
- KABELOVÝ ŽLAB VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ DIMENZE DLE POPISU
- KABELOVÝ ŽLAB VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÝ – POŽÁRNÍ FUNKČNÍ ODOLNOSTI P60-R
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA – PRŮCHOD MEZI POŽÁRNÍMY ÚSEKY
- STOUPAČKA ROZVODY NAPÁJENÉ Z UPS
- STOUPAČKA – ROZVODY NAPÁJENÉ Z NÁHRADNÍHO ZDROJE
- STOUPAČKA – ROZVODY NAPOJENÉ Z TRANSFORMÁTORU
- STOUPAČKA – ROZVODY POŽÁRNÍ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ – POŽÁRNĚ FUNKČNÍ TRASA

PŘESNÁ POLOHA KABELOVÝCH TRAS BUDE DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ

SPOTŘEBIČOVÉ ROZVODY 4.NP

UNIVERZITNÍ KAMPUS
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	KARLA PÖKLUDOVÁ
MANAŽER PROJEKTU/ PROJ. MANAGER	ARCHDESIGN s.r.o.
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	PETR MARVAN
GENERÁLNÍ DODAVATEL	UNISTAV a.s.
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	DALIBOR WEIGEL
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS s.r.o.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÉ ZPRACOVATEL / COMPILER	PLYKO s.r.o.

REVIZE / REVISION:

NO.	DATUM / DATE
00	2012 - 01 - 24
01	2013 - 08 - 31 Aktualizace doplněná DSP
02	2014 - 09 - 15 Aktualizace DSP
03	2016 - 12 - 09 Dopl.ná.ní zhlazení a úprava VZT
04	

POZNÁMKA / ANNOTATION:

BLOCK
Clean Room Solutions
BLOCK s.r.o., Stříbrná 1392
198 00 Praha 9 – Kyje
korespondenční adresa:
Ostravská 1147/1, Bílovec 127
737 01 Frýdek Místek

STAVBA / PROJECT	CETOCOEN - PAVILON A29
ČÍSLO ZAKÁZKY/ ARCHIVE NO.	3114 - 37
STUPEŇ / PHASE	DPS
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	SO III 304 - PAVILON A29
ČÁST / PART	10 - ELEKTROINSTALACE



±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	SPOTŘEBIČOVÉ ROZVODY 4.NP
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	Ing. Radomír Dufko
VYPRACOVAL / PREPARED BY	Pavla Tomášková
DATUM / DATE	2016 - 12 - 09
FORMÁT / FORMAT	8 × A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 75

ZPRÁVA PROJEKT	ZKRATKA PHASE	OBJEKT-SO BUILDING NO.	ČÁST PART	KOMPL. NO.	BPV/EPV REVISION
REC	DPS	F 304	10	013	01

REC - Univerzitní kampus Bohunice, CETOCOEN