ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ / NENOSNÉ ZDIVO, ZDIVO Z CPP

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

TECHNOLOGIE - PROVOZ OBJEKTU - UT, ZTI, EL

NOVÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

NOVÝ STAV

ZDIVO NENOSNÝCH PŘÍČEK tl. 150mm, PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE (150x249x599mm)
ZDĚNÍ NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU ZDICÍ MALTU PRO PÓROBETON, ZDIVO
- pevnost v tlaku min. 2,8 MPa
- objemová hmotnost min. 500 kg/m3

ZDIVO NENOSNÝCH PŘÍČEK tl. 100mm, PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE (100x249x599mm)
ZDĚNÍ NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU ZDICÍ MALTU PRO PÓROBETON, ZDIVO
- pevnost v tlaku min. 2,8 MPa
- objemová hmotnost min. 500 kg/m3

ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH OTVORŮ - CPP NA MVC
alt. PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE. PEVNOST V TLAKU min, 2,8 MPa, OBJEM, HMOTNOST min, 500kg/m3
- všechny stávající stavební otvory opatřeny překlady

ZAZDĚNÍ / ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ SVISLÉ DRÁŽKY STOUPACÍHO POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
DRÁŽKA VE VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNĚ, ZDIVO CPP NA MALTU, DRÁŽKA PO CELÉ VÝŠCE PODLAŽÍ
- zazdění CPP na maltu, dodržet nosnou funkci stěny

INSTALAČNÍ SDK STĚNA - celková tl. 430mm
STĚNA S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ - DVOJITÍ RASTR S DVOUVRSTVÝM OPLÁŠTĚNÍM
SYSTÉMOVÝ PROFIL CW / UW 50, OSOVÁ VZDÁLENOST 625mm nebo dle rozvodů TZB
OPLÁŠTĚNÍ Z KAŽDÉ STRANY 2x 12,5mm (2 x SDK DESKA), SDK DESKA DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (GREEN),
SDK DESKA PROTIPOŽÁRNÍ (RED), MEZI PROFILY VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE

P1 S1 POPIS - VIZ MATERIÁLOVÉ SPECIFIKACE-STANDARDY

N4 POPIS - VIZ VÝKRESY PŮDORYSŮ - POPIS PRACÍ-NOVÝ STAV

POPIS - VIZ VÝPIS DVEŘÍ, PŘEKLADŮ, VÝROBKŮ PSV-ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, VÝROVKY PSV - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS SANITÁRNÍCH PŘÍČEK - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

SPECIFIKACE PRVKŮ SANITY - VIZ MATERIÁLOVÉ SPECIFIKACE-STANDARDY

POVRCH STÁVAJÍCÍCH STĚN - OMÍTKY
ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉ PŮVODNÍ VÝMALBY, DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH LIŠT, ROZVODŮ A PRVKŮ ELEKTRO
(NUTNÁ KOORDINACE S PROFESEI ELEKTRO !!)
OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÉ, ZDEGRADOVANÉ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY
KOMPLETNÍ ODSTĚNĚ A PŘÍPRAVA PRO PENETRACI A NOVÉ SOUVRSTVÍ NOVÝCH OMÍTEK V CELÉ PLOŠE
PŘÍPRAVENÝ POVRCH STĚN -STÁVAJÍCÍ POVRCH PŘED APLIKACÍ NOVÝCH VRSTEV
JADROVÉ RESP. VRCHNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY NAPENETROVAT
STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÉ A NESOUDRŽNÉ ČÁSTI STĚN DOPLNĚNY NOVOU JADROVOU OMÍTKOU (30%)
- vyrovnění podkladu pro štukovou omítku - pokrocení a chybějící omítky
VŠECHNY STÁVAJÍCÍ POVRCHY BUDOU PŘEŠTUKOVÁNY - OPATŘENY NOVÝM VRCHNÍM VAP. ŠTUKEM
(VNITŘNÍ ŠTUK), ZINATOST OMÍTKY DLE STÁVAJÍCÍCH
(Jednotlivé místnosti budou vymalovány vnitřními matňujícími nátěry, otěruvzdornými, s propustností pro vodní páry (vhodné pro zdivo)
a vymalovány s ohledem na účel místností – barva bílá)
PRASKLINY STÁVAJÍCÍ DRÁŽKY apod. ZAPRAVIT TMELEM (ŠTěRKOVOU HMOTOU)
DRÁŽKY PO NOVÝCH I STÁVAJÍCH ROZVODECH ZAPRAVIT VYPLŇOVACÍ MALTOU

POVRCH NOVÝCH STĚN – OMÍTKY
NOVÉ ZDIVO NAVAZOVÁNO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, PROSTOR NAD KERAMICKÝM OBKLADEM OPATŘEN OMÍTKOU
- Nové zdivo z pórobetonových tvárnic budou opatřeny tenkovrstvou systémovou omítkou vhodnou k omítání pórobeton
u a vyztužený sklotextilním pásmem (perlinkou) – dle systémového řešení
(Jednotlivé místnosti budou vymalovány vnitřními matňujícími nátěry, otěruvzdornými, s propustností pro vodní páry (vhodné pro zdivo)
a vymalovány s ohledem na účel místností – barva bílá)

POZNÁMKA:

POZN.01 -PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NOVÉHO DVEŘNÍHO OTVORU NUTNÉ OSADIT OCEL. PŘEKLADY
2*OCEL. PROFIL 1140, ULOŽENÍ min. 200mm
PROFILY ZALITY BETONEM min, C20/25, SPODNÍ LÍC OPATŘEN PLETIVEM - OMÍTNUTÍ
*stěna plní statický charakter před zahájením bouracích prací nutné dodržet překlepávací technologický postup bourání+podstatkovat stropní k-ci

POZN.02 - PŘED VYBOURÁNÍM STÁV. OCEL. ZÁRUBNĚ NUTNÉ OSADIT NOVÉ PŘEKLADY, TYP PŘEKLADU - viz VÝPIS PŘEKLADŮ

- NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY; WC A UMÝVÁRNY- KERAMICKÁ DLAŽBA, KUCHYŇKY- LITÁ PODLAHA
CHODBA NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- V ŘEŠENÉ ČÁSTI NAVRŽEN NOVÝ SDK PODHLED - ZE SPODNÍHO LÍCE OPLÁŠTĚNÝ DESKAMI VHODNÝMI DO
PROSTOR S VYŠŠÍ RELATIVNÍ VLHKOSTÍ
- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
PRO OVĚŘENÍ STATICKÉ FUNKCE NUTNÉ PROVÉST SONDU PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ
- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH BUDOU VE STEJNÉ VÝŠCE JAKO STÁVAJÍCÍ. BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ VSTUPU
DO ŘEŠENÉHO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ (PŘECHOD CHODBA-SOC. ZÁZEMÍ)
- ODSTRANĚNÍ RUŠENÝCH STÁV. PRVKŮ A ROZVODŮ TZB V ŘEŠENÉ ČÁSTI -NUTNÁ KOORDINACE S PROFESEMI TZB
- POKUD SE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ODKRYJÍ NEZJIŠŤENÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ POVRCHY STĚN BUDOU PŘEŠTUKOVÁNY + NOVÁ VÝMALBA
- Vzhledem k prolínání funkčních rozvodů, nutná koordinace před jakoukoliv bourací prací. Vedení rozvodů TZB a jejich návaznost a
funkčnost na stávající části budovy bude nutné během výstavby a před zahájením bouracích prací projednat se správcu budovy a investorem.
Rušení TZB rozvodů pouze se souhlasem investora, Stavební úpravy mohou vyvolat přeložky jednotlivých rozvodů TZB !!

ŘEŠENÁ ČÁST:



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	Rekonstrukce sociálního zázemí, koleje MU, nám. Míru 4, Brno	STUPEŇ PD:	DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ
		OBJEKT:	S001 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	200 793 41-4
MÍSTO STAVBY:	náměstí Míru 376/4, 602 00 Brno parc. č.: 4171, 4172, k.ú. Štýřice	DATUM:	03/2017
		FORMÁT:	10 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR INTAR a.s. Bezručova 811/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 811/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz,info@intar.cz	VÝKRES:	ŘEZ A-A, ŘEZ B-B, ŘEZ C-C - NOVÝ STAV
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	200 793 41-4/P3/D11
VYPRACOVAL:	Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	13
		REVIZE:	