


ŘEŠENÁ ČÁST:



## LEGENDA:

- HRANICE ŘEŠENÉ OBLASTI
- ÚNIKU DO VOLNÉHO PROSTORU
- SMĚR ÚNIKU
- PHP — PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ (STÁVAJÍCÍ)
- (H) — STÁVAJÍCÍ HADICOVÝ SYSTÉM (HYDRANT)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ÚV — ÚNIKOVÝ VÝCHOD

ROZMĚR ZNAČEK – 300x150 mm
VIDITELNÉ A ROZPOZNATELNÉ I PŘI PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE
MIN. PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU K BEZPEČNÉMU OPUŠTĚNÍ OBJEKTU,
VHODNÉ DO PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM JSOU POUŽÍVÁNY, A ZHOTOVENY
Z ODOLNÉHO MATERIÁLU – FOTOLUMINISCENČNÍ NEBO REFLEXNÍ,
PŘI SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI VYDÁVAT SVĚTLO NEBO BÝT OSVĚTLENY

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | S.V. [m] | PODLAHA | | STĚNY | | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N03004 | WC | 15,71 | 2,9/2,5 | P1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | S1 | KERAM. OBKLAD v. 2400 resp. 2500, VÁP. OMÍTKA | STROPNÍ PODHLED stáv. S.V. resp. S.V.=2500mm (WC kabinky) |
| N03005 | UMÝVÁRNA + SPRCHY | 24,49 | 2,90 | P1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | S1 | KERAM. OBKLAD v. 2400 VÁP. OMÍTKA | STROPNÍ PODHLED stáv. S.V. (2900) |
| N03006 | PRÁDELNA / SUŠÁRNA | 5,51 | 2,90 | P1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | S1 | KERAM. OBKLAD v. 2400 VÁP. OMÍTKA | STROPNÍ PODHLED stáv. S.V. (2900) |
| N03003 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 2,74 | 2,90 | P1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | S1 | KERAM. OBKLAD v. 2400 VÁP. OMÍTKA | STROPNÍ PODHLED stáv. S.V. (2900) |
| N03007 | KUCHYŇKA | 12,04 | 2,90 | P2 | LITÁ PODLAHA | | VÁP. OMÍTKA KERAM. OBKLAD ZA LINKOU | STROPNÍ PODHLED stáv. S.V. (2900) |

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

| REVIZE: | POPIS ZMĚNY: | DATUM: | VYPRACOVAL: |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AKCE: **Rekonstrukce sociálního zázemí, koleje MU, nám. Míru 4, Brno**

STUPEŇ PD: DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ
OBJEKT: SO01 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
PROFESE: D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
MÍSTO STAVBY: náměstí Míru 376/4, 602 00 Brno, parc. č.: 417/1, 417/2, k.ú. Stránice

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 200 793 41-4
DATUM: 03/2017
FORMÁT: 2 × A4
KOPIE:
AUTORIZACE:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR
INTAR a.s.
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
tel.: +420 543 422 211
www.intar.cz, info@intar.cz

VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz

MĚŘÍTKO: 1:150

ZHOTOVITEL ČÁSTI:
INTAR a.s.
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
tel.: +420 543 422 211
www.intar.cz,info@intar.cz

VÝKRES: SCHÉMA PBŘ - PŮDORYS 3.NP

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz
VYPRACOVAL: Ing. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 200 793 41-4/P3/D13
ČÍSLO VÝKRESU: 04
REVIZE: