


LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY :

| N1.01—III | |
|-----------|---|
| | HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU |
| | OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU |
| | POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM |
| | POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ EVAKUAČNÍM ROZHLASEM |
| | POŽÁRNÍ ÚSEK STŘEŽENÝ ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ |
| | HLAVNÍ ÚSTŘEDNA ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE |
| | SIGNALIZAČNÍ A OBSLUŽNÝ PANEL EPS |
| | PANEL OBSLUŽNÉHO POLE POŽÁRNÍ OCHRANY |
| | KLÍČOVÝ TREZOR |
| | ZÁBLESKOVÝ MAJÁK |
| | POŽÁRNÍ TLAČÍTKO |
| | PRAŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ, KDE xx JE MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HASICÍ SCHOPNOST |
| | CO ₂ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ, KDE xx JE MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HASICÍ SCHOPNOST |
| | Js xx-yy VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT, KDE xx JE SVĚTLOST HADICE V mm A yy DÉLKA HADICE V m |
| | XX SMĚR ÚNIKU V OBJEKTU, KDE xx JE POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB |
| | xx ÚNIKOVÝ VÝCHOD Z OBJEKTU, KDE xx JE POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB |
| | DVEŘE VYBAVENÉ KOVÁNÍM S PANIKOVOU FUNKCÍ |
| | ⊕ TLAČÍTKO "CENTRAL STOP" |
| | ● TLAČÍTKO "TOTAL STOP" |
| | ☑ EI xx POŽÁRNÍ KLAPKA VZT, KDE xx JE POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST |
| | ☞ PROTIPOŽÁRNĚ IZOLOVANÁ ČÁST VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ |
| | ↙ REI t DPy POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÝCH KONSTRUKCÍ, KDE t JE ODOLNOST V MINUTÁCH, y JE DRUH KONSTRUKCE |
| | △ REI t DPy POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ, KDE t JE ODOLNOST V MINUTÁCH, y JE DRUH KONSTRUKCE |
| | EW t C DPy POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EW, KDE t JE ODOLNOST V MINUTÁCH, C SAMOZAVÍRAČ, y JE DRUH KONSTRUKCE |
| | EI t C DPy POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI, KDE t JE ODOLNOST V MINUTÁCH, C SAMOZAVÍRAČ, y JE DRUH KONSTRUKCE |
| | EI t C S DPy POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI, KDE t JE ODOLNOST V MINUTÁCH, C JE SAMOZAVÍRAČ, S JE TĚSNĚNÍ PROTI PRONIKU KOUŘE, y JE DRUH KONSTRUKCE |
| | ○ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR VYMEZENÝ ODSTUPOVOU VZDÁLENOSTÍ |



MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13

SITUACE - PŘ 1:500