PŮDORYS 3.NP, M 1:100



LEGENDA PRVKŮ MaR :

- DT1 — ROZVADĚČ MaR
- ROZVODNICE PODRUŽNÁ MaR
- FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY
- FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY A VLHKOSTI
- FCU - MAGNETICKÝ KONTAKT OKENNÍ / DVEŘNÍ
- FCU - EL. POHON VENTILU CHLADU / TOPENÍ
- OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ
- MĚŘIČ ENERGIE
- ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
- ZAŘÍZENÍ - VYTÁPĚNÍ
- ZAŘÍZENÍ - INDIVIDUÁLNÍ REGULACE MÍSTNOSTI
- ZAŘÍZENÍ - DETEKCE ÚNIKU PLYNU
- ZAŘÍZENÍ - PROSTOROVÉ ČIDLA TEPLOTY, TLAKU, VLHKOSTI
- ZAŘÍZENÍ - PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY
- ZAŘÍZENÍ - OSTATNÍ
- STOUPAJÍCÍ / KLESAJÍCÍ VEDENÍ
- KABEL - SBĚRNICE TCP/IP - ETHERNET (UTP/FTP 4x2x0,5)
- KABEL - SBĚRNICE BACNet MS/TP (BELDEN 9842)
- KABEL - SBĚRNICE BACNet IP (UTP/FTP 4x2x0,5)
- KABEL - SBĚRNICE eBUS (BELDEN 9842)
- KABEL - SBĚRNICE LIHANet (BELDEN 9842)
- KABEL - SBĚRNICE M-bus (JYTY 4x1)
- KABEL - SBĚRNICE MODBUS RTU (J-Y(ST)Y 2x2x0,8)
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA (ŽLAB / KANÁL)
- VEDLEJŠÍ KABELOVÁ TRASA (TRUBKA / LIŠTA / PŘÍCHYTKY)

LEGENDA ULOŽENÍ KABELOVÝCH TRAS :

- Š/V — ŽLAB KABELOVÝ, OCELOVÝ, Š/V
- Š/V — ŽLAB DRÁTĚNÝ, OCELOVÝ, Š/V
- SH15 — PŘÍCHYTKA KABELOVÉHO SVAZKU
- Ø1mm — TRUBKA PVC, ØXmm
- TRASA NAD PODHLEDEM / VE STROPĚ
- TRASA POD POHLEDEM / NA STROPĚ (NA POVRCHU)
- TRASA VE STĚNĚ
- TRASA NA STĚNĚ (NA POVRCHU)
- TRASA V ZEMI
- TR1 TR1 — TR1 - TRASA V DRÁTĚNÉM ŽLABU 100/50 NAD PODHLEDEM
- TR2 TR2 — TR1 - TRASA V PVC TRUBCE Ø26mm VE STĚNĚ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
N03001	SKLAD	11,17
N03002	SKLAD	16,65
N03003	PŮDNÍ PROSTOR	989,70
N03004	TECHN. MÍSTNOST VZT	31,75

S

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = m n. m.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.		.

AKCE: MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13		STUPEŇ PD: DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE	
		OBJEKT: SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13	
		PROFESE: D.1.4.D - ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ REGULACE	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20079321-4	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY:	pozemky parc. č. 769, 772, 776/1 k.ú. 610003 Město Brno	DATUM: 07/2017	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT: 6 × A4	
		KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz	MĚŘÍTKO: 1:100	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	SYNERGA a.s. Sladkého 13, 617 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.synerga.cz, synerga@synerga.cz	VÝKRES: PŮDORYS 3.NP	.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. RADEK DOHNAL	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079321-4/SO 01/D.1.4.D	ČÍSLO VÝKRESU: 09 / REVIZE: .
VYPRACOVAL:	ING. PETR ANDREJŠÍ		