

ROZVADĚČ MUSÍ BÝT VYROBEN A SESTAVEN V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 61439-1ed.2 a ČSN EN 61 439-2 ed.2

VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH. INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojovacím nežívých částí
– proudovým chráničí s vybavovacím proudem 30mA

ROZVODNICE RS1-2

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ
PRO 252xTE
ROZMĚR 1100x800x110
KRYTÍ IP 30



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = −227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13
STUPEŇ PD:	DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
OBJEKT:	SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13
PROFESE:	D.1.4..G - SILNOPROUDÁ ELKTROINSTALACE
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita, Žerotínovo námástí 617/9, 601 77 Brno
DATUM:	07/2017
FORMÁT:	* x A4
MÍSTO STAVBY:	pozemky parc. č. 769, 772, 779/1 k.ú. 610923 Město Brno
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.:+420 543 423 211 www.intar.cz, info@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.:+420 543 423 211 www.intar.cz, info@intar.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK KLEK, zklek@intar.cz
VYPRACOVAL:	ING. ZDENĚK KLEK, zklek@intar.cz
AUTORSKÉ OC:	
VYKRES:	ROZVODNICE RS1-2
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079321-4/SO 01/D.1.4.G.15
ČÍSLO VÝKRESU:	15
REVIZE:	-