

ROZVADĚČ MUSÍ BÝT VYROBEN A SESTAVEN V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 61439-1ed.2 a ČSN EN 61 439-2 ed.2

VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

ROZVODNICE RS1-1

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ
PRO 252xTE
ROZMĚR 1100x800x110
KRYTÍ IP 30



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = ~227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

AKCE: MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13	STUPEŇ PD: DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE; OBJEKT: SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13; PROFESE: D.1.4..G - SILNOPROUDÁ ELKTROINSTALACE
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20079321-4
MÍSTO STAVBY: pozemky parc. č. 769, 772, 776/1, k.ú. 610003 Město Brno	DATUM: 07/2017; FORMÁT: * × A4; AUTORIZACE:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING.PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz	MĚŘÍTKO:
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES: ROZVODNICE RS1-1
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079321-4/SO 01/D.1.4.G.14; ČÍSLO VÝKRESU: 14; REVIZE: .
VYPRACOVAL: ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz	