PŮDORYS 2.NP, M 1:100

PŮDORYS 2.NP na úrovni +8,500, M 1:100



DETAIL PROVEDENÍ INSTALACE



PROVEDENÍ TRASY KABELŮ EPS, NZS PRO ZFPP VOLNĚ LOŽENÝCH

ULOŽENÍ V TRUBCE



ULOŽENÍ V LIŠTĚ

ULOŽENÍ NA PŘÍCHYTKÁCH

LEGENDA

ÚSTŘEDNA EPS
OBSLUŽNÝ PANEL PO
KLÍČOVÝ TREZOR PO
TABLO ÚSTŘEDNY EPS
ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
VSTUP/VÝSTUPNÍ MODUL/KOPPLER
POŽÁRNÍ HLÁSIČ OPTICKÝ
POŽÁRNÍ HLÁSIČ MULTIFUNKČNÍ NAD PODHLEDEM
TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
TEPLOTNÍ HLÁSIČ LINEÁRNÍ
LINEÁRNÍ HLÁSIČ–VYSÍLAČ
LINEÁRNÍ HLÁSIČ–PŘIJÍMAČ
SIGNALIZAČNÍ SVÍTIDLO
ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
ÚSTŘEDNA NZS VE STOJANU 19"
STANICE HLASATELE
REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ ZÁPUSTNÁ MONTÁŽ
REPRODUKTOR PODHLEDOVÝ
REPRODUKTOR KULOVÝ ZÁVĚSNÝ
PROJEKTOR
STANICE PRO HASIČE
HLÁSIČOVÁ LINKA B2CA, EPS
VEDENÍ SE ZFPP B2CAs1,d0,P15–R
KABEL LINKY REPRODUKTORŮ VEDENÍ SE ZFPP B2cas1,d0,P45–R
prostup do dalšího podlaží
vedení v tr. pod omítkou/v podlaze
vedení nad podhledem/na povrchu
změna výšky rozvodů

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
N02001	SCHODIŠTĚ	30,62	pk 5,21 vk 5,47	KERAM. DL./TERACO KAMENNÉ STUPNĚ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02002	CHODBA	134,56	pk 5,34 vk 5,50	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM.SOKL 80mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02003	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	4,33	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 2600 mm	
N02003a	WC - MUŽI	6,97	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 2600 mm	
N02004	WC - MUŽI, IMOBILNÍ	5,07	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 4200 mm	
N02005	WC - ŽENY, IMOBILNÍ	5,61	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 4200 mm	
N02006	WC - ŽENY	7,64	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 2600 mm	
N02007	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	4,72	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 2600 mm	
N02008	PRACOVNA	26,73	5,32	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK PODHLED v. 2600 mm	
N02009	PRACOVNA	22,43	5,32	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02011	LABORATOŘ	55,43	5,31	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02012	LABORATOŘ	80,49	5,31	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02015	PRACOVNA	28,31	5,36	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02016	PRACOVNA	22,97	5,30	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02017	POSLUCHÁRNA	47,90	5,30	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	AKUSTICKÝ PODHLED v. 5000 mm	
N02018	PŘEDSÍŇ	7,17	2,60	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02018a	PŘEDSÍŇ (na úrovni +8,50)	6,40	2,54	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02019	PRACOVNA	28,13	5,38	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02020	PRACOVNA	24,13	2,60	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02020a	STUDOVNA (na úrovni +8,50)	17,26	2,54	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02021	PRACOVNA	14,97	2,60	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02021a	STUDOVNA (na úrovni +8,50)	12,62	2,54	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02022	SCHODIŠTĚ	16,14	2,60	OCELOVÉ STUPNĚ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02022a	SCHODIŠTĚ (na úrovni +8,50)	13,45	2,54	OCELOVÉ STUPNĚ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02023	POSLUCHÁRNA	97,82	5,80 - 6,75	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	AKUSTICKÝ PODHLED v. 5300 mm	
N02024	SCHODIŠTĚ	24,62	4,85	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK PODHLED v. 3,97- 4,85 mm	
N02025	PŘEDSÍŇ	7,69	5,31	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK PODHLED v. 3700 mm	
N02026	PRACOVNA	17,97	5,31	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02027	PRACOVNA	19,53	5,31	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02028	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,01	-	-	-	-	KABINA - 1,54 m^2
	LÁVKA K VÝTAHU	1,10	-	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	-	-	

POZNÁMKY:
SVORKOVÉ ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ DLE DOKUMENTACE VÝROBCE
VŠECHNY KOVOVÉ SKŘÍNĚ PŘIPOJIT NA ZEMNÍCÍ SBĚRNICI
STÍNĚNÍ LINEK POSPOJOVAT
VÝŠKA TLAČÍTKOVÝCH HLÁSIČŮ EPS1200mm
PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA SE ŘÍDÍ DOKUMENTACÍ PBŘ
DODRŽET ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD VEDENÍ ELEKTROINSTALACE
HLÁSIČE EPS NAD PODHLEDY KOORDINOVAT S ROZVODY VZT
DODRŽET USTANOVENÍ ČSN 34 2710 HLÁSIČE EPS V PROSTŘEDÍ SE VZDUCHOTECHNIKOU ČL. 6.5.1.10, VZDÁLENOSTI OD VÝÚSTĚNÍ VZT
PROVEDENÍ ROZVODŮ EPS
HLÁSIČOVÁ LINKA MIMO ŽLAB V HFFR TRUBCE, NA POVRCHU A V ZÁSYPU V HLADKÉ TRUBCE, POD OMÍTKOU V OHEBNÉ TRUBCE.
OZNAČENÍ HLÁSIČŮ – ZAŘÍZENÍ NA LINCE
ČÍSLO LINKY/POŘADÍ NA LINCE
ČÍSLOVÁNÍ HLÁSIČŮ VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ DLE POKYNŮ VÝROBCE
KABELY REPRODUKTOROVÝCH LINEK SE ZFPP DLE PBŘ V PROVEDENÍ DLE DETAILU V PODHLEDECH KOORDINOVAT PODHLEDOVÉ REPRODUKTORY DO RASTRU PODHLEDU.

S

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = ~227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.		.	
.		.	

AKCE:	MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13	STUPEŇ PD:	DVD
		OBJEKT:	SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13
		PROFESE:	D.1.4.H2 - Slaboproudá zařízení EPS, NZS
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20079321-4	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY:	pozemky parc. č. 769, 772, 776/1 k.ú. 610003 Město Brno	DATUM: 07/2017	
		FORMÁT: 10 × A4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:100
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. BOHUMIL LANCMAN, blancman@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV KOLÁŘ	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079321-4/SO 01/D.1.4.H2	ČÍSLO VÝKRESU: 04 / REVIZE: .
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ PERNICA		