



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 4

Identifikace veřejné zakázky

Název: MU – rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13 – generální dodávka stavby

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004652>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 1. 9. 2017, 4. 9. 2017 a 6. 9. 2017 byly zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny tyto žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace:

1) Ve výkazu výměr chybí v díle 2: Základy a zvláštní zaklání položka pro ocenění výztuže základových železobetonových konstrukcí. Žádáme o doplnění této položky.

2) Ve výkaze výměr je u položky č. 402 Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků - výměra 82,9212 m², ale dle výpisu klempířských výrobků je výměra 127,7 m². Žádáme o opravu.

3) Ve výkaze výměr je u položky č. 405 Oplechování parapetů z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů uvedena rozvinutá šířka 400 mm, ale dle výpisu klempířských výrobků je uvedena rozvinutá šířka 350 mm. Jakou šířku máme tedy ocenit?

4) Ve výkaze výměr položka č. 407 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů r.š. 500 obsahuje klempířské prvky K/05, K/10, K/13 K/14, K/15 a K/16. Dle výpisu klempířských výrobků mají rozvinutou šířku 500 mm jen K/05 a K/15. Prvek K/10 má r.š. 470 mm. Prvky K/13, K/14 a K/15 mají r.š. 450 mm. Žádáme rozdělení této položky podle jednotlivých rozvinutých šířek.

5) Ve výkaze výměr v položce č. 437 Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva, s výměnou dilčích prvků nebo kování je oprava zárubně D/51, ale ve výpise dveří je u D/51 pozice prázdná. Žádáme doplnění tohoto prvku do výpisu dveří nebo odstranění z výkazu výměr.

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

6) V předložené PD Vytápění jsou přiloženy dva identické VV, oba jsou uzamčeny a nejde do nich vyplňovat jednotkové ceny. Žádáme zadavatele o zaslání editovatelných VV pro část Vytápění.

7) V předložené PD jsou v zadání obsaženy dvojce identické VV, jednak v samostatné složce nazvané

"Rozpočet slepý-platné VV_zadání", tak i potom v jednotlivých složkách částí PD. Žádáme zadavatele o potvrzení skutečnosti, že platnými VV pro předání nabídky jsou ty ze složky "Rozpočet slepý-platné VV_zadání".

Vážení,

žádáme tímto o poskytnutí dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce

8) Ve stavební části výkazu výměr D.1.1 - D.1.3 žádáme o revizi popisu položky č. 200: Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení 1 m2 lehkého řadového lešení km 23 900,00000. Předpokládáme, že se má jednat o dopravu lešení.

9) Ve stavební části výkazu výměr D.1.1 - D.1.3 žádáme o revizi položky č. 83 - Výztuž stropů - výztuž na propíchnutí – 8 ks. Dle výkresové dokumentace - část statika - má být počet kusů výztuže 8 ks x 4 sloupy. Celkem 32 ks výztuže.

10) Ve stavební části výkazu výměr D.1.1 - D.1.3 žádáme o revizi položky č. 157 - Sanační hydrofilní systém vnitřní, plnivo na bázi expandovaného vulkanického skla, tep. izol vlast ($\lambda=0,07$ W/mK), pórovitost >60%, tl. vrstvy 25 mm. Jedná se o součást skladby sanačního systému s ozn. SE 4 pro vnější fasádu - žádáme o opravu popisu položky dle specifikace uvedené v technické zprávě pro sanaci vlhkého zdiva.

2. VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ad 1. Zadavatel uvádí, že tato položka ve výkazu výměr nechybí, výztuž je v položce "Výztuž sloupů", jelikož v části statika je výztuž sloupů, patek a dojezdu výtahu společně.

ad 2. Zadavatel zjistil pochybení u položky č. 402 Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků a s ohledem na dané upravil výměru položky.

ad 3. Zadavatel uvádí, že v ceníku společnosti RTS,a.s. jsou položky pro klempířské prvky (oplechování parapetů) v rozvinuté šířce (dále jen „RŠ“) od ... do ..., v daném případě jsou položky do RŠ 330 mm a potom do RŠ 400 mm, RŠ 350 mm tedy patří do RŠ 400 mm, položka je tudíž správně.

ad 4. Stejný případ jako v bodě ad 3., v ceníku společnosti RTS,a.s. je toto oplechování stanoveno v míře od ... do ..., položka je tudíž správně.

ad 5. Zadavatel doplnil chybějící položku dveří do výkazu výměr.

ad 6. Tento dotaz byl zodpovězen v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

ad 7. Oceněny budou VV profesí ze složky „Rozpočet-slepý“. Ceny za jednotlivé profese budou následně doplněny do souhrnného výkazu výměr, který je také součástí složky „Rozpočet-slepý“. Ten však na základě tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 4 revidujeme a přikládáme v příloze tohoto vysvětlení a změny ZD. Do nabídky je nutné předložit aktuální verzi výkazů výměr na základě vysvětlení a změn ZD.

ad 8. Zadavatel uvádí, že se jedná o dopravu lešení (náklady na dopravu ze skladu na stavbu), položka je tudíž správně (text položky je stanoven ceníkem společnosti RTS,a.s., který je dán).

ad 9. Zadavatel upravil výměru položky č. 83 - Výztuž stropů - výztuž na propíchnutí.

ad 10. Zadavatel upravil popis položky č. 157 ve výkazu výměr.

Dále zadavatel vysvětluje a mění zadávací dokumentaci v následujícím:

- Z důvodu administrativního pochybení byla opravena nášlapná vrstva podlahy v m.č. N02023 – Posluchárna z přírodní linoleum na sametový vinyl. Touto záměnou došlo k opravě výměr stávajících položek a doplnění nových položek, které souvisí s přidáním nového materiálu nášlapné vrstvy podlahy a vyrovnávací vrstvy pod tuto vrstvu ve výkazu výměr. Tato změna byla následně opravena a doplněna v textové i výkresové dokumentaci, včetně výkazu výměr.

- Z důvodu administrativního pochybení byl ve výkazu výměr opraven popis položky týkající se licencí. Nově bude ke každé kartě 1 licence.

Opravené položky ve výkazu výměr, na základě tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 4, jsou pro přehlednost v přiloženém soupisu stavebních prací ze dne 6. 9. 2017 žlutě podbarveny.

S ohledem na výše uvedené zadavatel rovněž rozhodl o následujících změnách zadávací dokumentace, tj. o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nabídky je nutné podat nejpozději do 19. 9. 2017 11:00 hod.

Přílohy:

Textová a výkresová dokumentace dle DI 4

Soupis_Joštova 13_06_09_2017_slepý

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí Odboru veřejných zakázek
(podepsáno elektronicky)