ŘEZOPOHLED B-B´ - NOVÝ STAV



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL CP
- NOVÉ / NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY STÁV. ZDIVA Z KERAMICKÝCH CIHEL PLNÝCH CP 290x140x65 mm, NA MALTU CEMENTOVOU MC 5 - PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM - OZNAČENÍ V POHLEDU
- ZDIVO V TL. 300 mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL 247x300x249 mm, (pevnost v tlaku 10 MPa) NA SYSTÉMOVOU MALTU / LEPIDLO PRO TENKÉ SPÁRY
- ŽELEZOBETON
- BETON PROSTÝ
- POLYSTYREN EPS
- POLYSTYREN XPS
- ŠTĚRKOVÝ PODKLAD fr. 8-16 mm, hutněno na 200kPa
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ZE SKELNÉ VATY, položena na stropní konstrukci 3.NP
  TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ V KONSTRUKCI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- OSAZENÍ PŘEKLADU PŘED BOURÁNÍM NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU (viz VÝKRES NOVÉHO STAVU)
- AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN
- ZEMINA - ZÁSYP
- PŮVODNÍ ZEMINA
- STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA
- NOVÝ PODHLED Z AKUSTICKÝCH ZAVĚŠENÝCH PANELŮ
- V1 V2 NOVÉ VIKÝŘ S PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZÍÍ VZT

CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA:
- BETONOVÁ DLAŽBA DL.: I; 20/20/6 60 mm
- HRUBÉ DROBNÉ KAMENIVO 4/8 40 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE min.150 mm

CELKEM min.250 mm

SANAČNÍ OPATŘENÍ VLHKÉHO ZDIVA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, DOČIŠTĚNÉ ZDIVO
- VYROVNÁNÍ PODKLADU–MALTA CEMENTOVÁ S VODOTĚSNÍCÍ KRYSTALIZAČNÍ PŘÍSADOU
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- 2× MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYPU "S" V TL.8mm
- NOPOVÁ FÓLIE (NOPY OD TEPELNÉ IZOLACE)

DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ IZOLACE TLAKOVOU INJEKTÁŽÍ AKRYLÁTOVÝMI GELY (2 ŘADY)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = ~227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
01	ZMĚNA PODLAHY V M.Č. N02023 - SAMETOVÝ VINYL - E04,E05	1.9.2017	ING. KOPŘIVOVÁ

AKCE:	MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13
STUPEŇ PD:	DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
OBJEKT:	SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13
PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079321-4
AUTORIZACE:	
MÍSTO STAVBY:	pozemky parc. č. 769, 772, 776/1 k.ú. 610003 Město Brno
DATUM:	07/2017
FORMÁT:	4 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz
KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz
MĚŘÍTKO:	1:100
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz
VÝKRES:	ROZVINUTÝ ŘEZOPOHLED B-B´ - NOVÝ STAV
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079321-4/SO 01/D.1.1.18
ČÍSLO VÝKRESU:	18
REVIZE:	01
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz