



MASARYKOVA
UNIVERZITA

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: Sociální zařízení menzy - Moravské náměstí

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004659>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel dne 21.09.2017 následující požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace:

„Předmět Radiátory

Dobrý den,

aby bylo možné obkládat keramickým obkladem za radiátory pod okny, je nutné tyto 4 radiátory demontovat, s čímž souvisí vypuštění a napuštění systému neznámého rozsahu. Odpovídající položky jsme v rozpočtu nenašli. Prosím o upřesnění či vysvětlení tohoto.


Děkuji.“

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Za radiátory není uvažován obklad, ale omyvatelný nátěr (viz S/21). Tedy malířské ošetření ploch za tělesy.

Níže jsou uvedeny příslušné detaily z projektové dokumentace:

- Výřez výkres č. 501, „stavební úpravy 1.NP“ (viz soubor „17-201-11-DPS-D-Výkresy1NP-501 Půdorys 1NP.pdf“)
- popis položky S/21 na straně 3 z „výpis prvků“ (viz soubory „17-201-11-DPS-D-500_2 PSV.pdf“ a „17-201-11-DPS-D-500_2 PSV.xls“)



S/21	Nátěry topení a ocelových prvků	<ul style="list-style-type: none">- odstranění mastnoty vhodným detergentem- odstranění prachu- nátěr 1x základní+2x krycí syntetický- omyvatelná nátěr stěny za tělesy (vč. penetrace podkladu)
-------------	---------------------------------	---

V Brně dne 25. 9. 2017

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek