D 205.01 PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
DN200 KAMENINA – 9,11m
NAVRTÁVKA DO HORNÍ 1/3 STOKY

RETENČNÍ NÁDRŽ
objem 4,0 m3
regulovaný odtok 3,7 l/s

Ss1 – AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC Ø150

D 205 – VENKOVNÍ KANALIZACE
D 205.02 Sd2 – AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC Ø200

ČÁST OBJEKTU 02

D 207 – STL PŘÍPOJKA PLYNU
PE100 d50x4,6 SDR11 – dl.6,25m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – LT DN100 dl.9,10m
D206 PŘÍPOJKA VODY
VODOMĚRNÁ SESTAVA UMÍSTĚNA
1METR ZA OBVODOVOU ZDÍ

D 201.03 Si – PŘELOŽKA INFEKČNÍ KANALIZACE DN200 KAM – 90,2 M
D 201.03 Sj – PŘELOŽKA JEDNOTNÁ KANALIZACE DN200 KAM – 90,2 M
D 205.02 Sd1 – AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC Ø200

D 205.02 – AREÁLOVÁ KANALIZACE A RETENCE
RETENČNÍ NÁDRŽ/DEŠŤOVÝCH VOD – 410 m3
AKUMULČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÝCH VOD – 12,0 m3
PREFABRIKOVANÁ NÁDRŽ (KRYTÍ NÁDRŽE MIN. 0,8m)

ČÁST OBJEKTU 01

D 205 – VENKOVNÍ KANALIZACE
D 205.02 – AREÁLOVÁ KANALIZACE A RETENCE

D 101
(1.NP = ±0,000 = 275,900)

NOVÁ PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE–D 201.03–Sj1
PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE
PŘÍPOJKA – DN200 KAMENINA – 10,20 M
NAVRTÁVKA DO HORNÍ 1/3 STOKY – 267,21
PŘELOŽKA INFEKČNÍ KANALIZACE–D 201.03–Si
PŘELOŽKA – DN200 KAMENINA – 90,2 M
NAVRTÁVKA DO HORNÍ 1/3 STOKY – 266,40

NOVÁ PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE Sj2
D 205.01 PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
DN200 KAMENINA – 10,20m
NAVRTÁVKA DO HORNÍ 1/3 STOKY

PŘEDPOKLADANÁ HRANICE STAVBY
R.T.= 272,41 / 275,08 STÁVAJÍCÍ ( ROSTLÝ ) TERÉN
U.T.= 272,41 UPRAVENÝ TERÉN
D 101 ZNAČENÍ OBJEKTŮ
S8 VYZNAČENÍ GEOTECHNICKÝCH SOND
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
RUŠENÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE
NOVÁ KANALIZACE
NOVÁ KANALIZACE ( DEŠŤOVÁ, RETENCE )
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
RUŠENÝ STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD
NOVÝ VODOVOD
STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN
NOVÉ KABELOVÉ ROZVODY NN
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO
RUŠENÁ ČÁST VEDENÍ VO
NOVÉ AREÁLOVÉ VEDENÍ VO
STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ VEDENÍ
NOVÉ KABELOVÉ ROZVODY SLP
STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ AREÁLU
NOVÉ OPLOCENÍ AREÁLU

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
NOVÁ AREÁLOVÁ INFEKČNÍ KANALIZACE
NOVÁ AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
NOVÁ AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
NOVÁ PŘÍPOJKA VODY
NOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU

±0,000 = 275,900

**POZNÁMKY :**

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYZNAČIT TRASY VŠECH STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ AREÁLU A JEHO BLÍZKÉHO OKOLÍ .
± 0,000 JE ÚROVEŇ 1.NP OBJEKTU SIMU

( MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU SIMU = 21,250 M OD ±0,000 )
VYZNAČENÍ GEOTECHNICKÝCH SOND - VIZ. SAMOSTAT. SITUACE I.G. PRŮZKUMU. ( DOKLADOVÁ ČÁST )
- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ROSTLÝCH ( RT. ) A UPRAVENÝCH TERÉNŮ ( UT. )
- PODROBNĚ VIZ. PŮDORYS 1. NP A JEDNOTLIVÉ ŘEZY.
PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ NUTNO DODRŽET ČSN 73 6005
(NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH SÍTÍ,
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ,
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ,
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI OD BUDOV PŘI SOUBĚHU )
POČET CHRÁNIČEK PRO KABELY SLP, NN A BUDE UPŘESNĚN PODLE POČTU POLOŽENÝCH KABELŮ V RÁMCI DALŠÍHO STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

# KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

| | |
|---|---|
| Investor | MASARYKOVA UNIVERZITA |
| Hl. inženýr projektu | Ing. Jiří DUCHÁČEK |
| Generální projektant | AID team a.s. |
| Spolupráce | Arch.Design s.r.o. |
| Přímý zpracovatel | SANIproject, s.r.o. |

AID TEAM

| Revize | |
|---|---|
| 00 | 2016 - 08 - 08 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |

| | |
|---|---|
| Vypracoval | Mgr. Tomáš MINAŘÍK |
| Ved. projektant | Mgr. Tomáš MINAŘÍK |



±0,000 = 275,900 BPV

| | |
|---|---|
| Číslo zakázky | 3413 - 20 |
| Stavba | SIM |
| Stupeň | DSP |
| Název PS - SO | D 101,08 - VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU |
| Část | |
| Název výkresu | **SITUACE** |
| Datum | 2016 - 08 - 08 |
| Formát | 8 × A4 |
| Měřítko | 1:250 |

| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
|---|---|---|---|---|---|
| SIM | DSP | D 101 | 08 | 101 | 00 |