



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004673>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

1. DOTAZ Č. 1 A JEHO VYSVĚTLENÍ

Dotaz č. 1 podán dne 30. 10. 2017 ve 12:42 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK:

„V dokumentu „Formulář nabídky“, bodě č. 2 je napsáno: „Přílohou formuláře nabídky účastník dokládá přílohu č. 4 smlouvy na veřejnou zakázku vyplněnou o požadované údaje“. – Jako příloha č.4 je rekapitulace ceny díla. V rámci dokumentu „Smlouva o dílo“ je v „Předloze smlouvy na veřejnou zakázku“ v části „Průvodní list“ mimo jiné napsáno: „V souladu s ust. 2. formuláře nabídky účastník jako jeho přílohu předloží přílohu č. 2 smlouvy na veřejnou zakázku vyplněnou o požadované údaje. Ostatní části smlouvy, a to ani tuto kmenovou část, zadavatel nevyžaduje předkládat jako součást nabídky.“

Dotaz zní:

- 1. Máme tedy předkládat přílohu č. 4 rekapitulaci ceny díla nebo přílohu č. 2., což je „Specifikace milníků a úhrad za jejich splnění“?*
- 2. Chápeme správně, že vlastní smlouvu o dílo nepředkládáme jako součást nabídky?“.*

Vysvětlení k dotazu č. 1:

- Platí informace uvedené ve formuláři nabídky, tj. že součástí nabídky má být příloha č. 4 smlouvy na veřejnou zakázku, podrobnější rozpis Ceny díla. Informace o předložení přílohy č. 2 je v průvodním listu předlohy smlouvy na veřejnou zakázku uvedena nedopatřením.
- Jinou část smlouvy skutečně není třeba do nabídky předkládat.

2. DOTAZ Č. 2 A JEHO VYSVĚTLENÍ

Dotaz č. 2 podán dne 1. 11. 2017 ve 14:52 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK:

„1) V tabulce zámečnických výrobků jsou pod označením Z18 uvedeny podlahové, stropní a stěnové

dilatační profily. Pro adekvátní ocenění prosíme o rozepsání jednotlivých druhů a doplnění výšky dilatací, šířky dilatačních spár, jaké dilatační rozmezí mají přenést a požadavky na případnou vodotěsnost a nosnost.

2) V TZ elektroinstalace je uvedeno, že jako dodatekový zdroj elektrické energie bude sloužit fotovoltaika, která je řešena v samostatné části PD. Dále je v TZ uveden oddíl I- Technologie fotovoltaiky. Pro jednoznačné ocenění fotovoltaického systému prosíme o detailnější doplnění údajů.“

Vysvětlení k dotazu č. 2:

1. Technická specifikace dilatačních profilů je zahrnuta v technických podmínkách zámečnických výrobků (SIM - DVD - S 101 - 01 - 003 - 01).

Na výkresech stavebního řešení jsou tyto výrobky uvedeny, z výkresů je patrný rozsah (rozměry, umístění). Orientační výměry jsou uvedeny ve výkazu výměr (SIM - DVD - V 101 - 01 - 000 - 01). Pro adekvátní ocenění předmětu veřejné zakázky dle požadavků na výkon nebo funkci považujeme tyto údaje za dostatečné.

2. Parametry fotovoltaické elektrárny jsou specifikovány v technických podmínkách části elektroinstalace (SIM - DVD - S 101 - 10 - 001 - 01) a v technické zprávě (SIM - DVD - D 101 - 10 - 001 - 00). Jsou zde specifikovány požadované minimální parametry (instalovaný výkon), základní koncepce řešení, požadavky na hlavní komponenty a jejich umístění. Nepovažujeme u této části za účelné omezovat nabídky podrobnější specifikací prvků, rozhodující je výkon této části jako celku.

v zast.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí Odboru veřejných zakázek
(podepsáno elektronicky)