



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004673>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

DOTAZ Č. 1 A JEHO VYSVĚTLENÍ

Dotaz č. 1 podán dne 3. 11. 2017 v 16:57 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK:

„Dotaz č.1


D 101 stavební část se odkazuje v pol č.279 výkazu výměr na Výpis zastiňujících rolet.

Žádáme zadavatele o doložení Výpisu nebo o sdělení, ve které části DVD je Výpis zastiňujících rolet obsažen.


Dotaz č.2

D 101 stavební část obsahuje D+M kovového obkladu ve vstupní hale ozn.V14

V předložené dokumentaci není prvek V 14 označen a nelze zjistit rozsah = m2 kovového obkladu.



V projektové dokumentaci DVD tento uzávěr není



Žádáme zadavatele o sdělení, zda roletový uzávěr má být součástí dodávky stavby.

Dotaz č.4

D 202 sadové úpravy obsahují dodávku a montáž mobiliáře, který má být specifikován detailem č.9

Detaily viz 9. Grafické přílohy.

Žádáme zadavatele o doplnění části Grafické přílohy.

Dotaz č.5

D 201 .2 betonové konstrukce mají obsahovat akustické nosné prvky pro uložení schodišťových ramen a mezipodest. Předložená projektová dokumentace neobsahuje upřesnění prvků a množství, je možnost mnoha variant.

Žádáme zadavatele o upřesnění prvků včetně požadovaného množství.

Dotaz č.6

D 101.05 ZTI mají na výkresech uvedeno:

U1

**UMYVADLO KKULATÉ SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY VČ. UKOTVENÍ - BÍLÉ + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
2XROHOVÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ**

D	DŘEZ NEREZOVÝ SOUČÁST PRACOVNÍ LINKY+ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ 2xROHOVÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ
D1	DŘEZ NEREZOVÝ SOUČÁST PRACOVNÍ LINKY+ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ 2xROHOVÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ

Chápe uchazeč správně, že dodávka a montáž těchto zařizovacích předmětů není předmětem stavební dodávky?“.

Vysvětlení k dotazu č. 1:

1. Orientační soupis prací nesprávně odkazuje na neexistující výpis rolet. Vnitřní stínící rolety jsou označeny na stavebních půdorysech a knize místností. Jejich počet a rozměry jsou z dokumentace zřejmé.
2. Ve standardu kovového obkladu (SIM - DVD - S 101 - 01 - 005 – 01 Ostatní výrobky, položka V14) je uvedena výška a rozvinutá délka. Pro snazší orientaci doplňujeme přílohou tohoto vysvětlení výřez 1.NP o odkaz na výrobek.
3. Roletový uzávěr je součástí stavby, je pro něj platný standard D37, viz technické podmínky Dveře, prosklené stěny (SIM - DVD - S 101 - 01 - 002 – 01). Pro snazší orientaci doplňujeme přílohou tohoto vysvětlení výřez 2.PP s odkazem na výrobek.
4. Detail č. 9 je součástí technické zprávy objektu D202 Sadové úpravy (str. 12).
5. Dokumentace je zpracována dle požadavků na výkon nebo funkci. Upřesnění prvků i jejich množství záleží na výběru konkrétního systému, který je v kompetenci dodavatele.
6. Prvky U1, D a D1 jsou součástí dodávky interiérového vybavení, tzn., že nejsou součástí předmětu nadepsané veřejné zakázky. V rámci dodávky stavby se zařizovacími předměty vybavují hygienická zázemí. Dodávkou jsou rovněž kuchyňské linky s integrovaným dřezem, viz standardy ostatních výrobků (SIM - DVD - S 101 - 01 - 005 – 01), v knize místností vyznačeny barevně.

v zast.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí Odboru veřejných zakázek
(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

- SIM - DVD - D 101 - 01 - 004 - 01_Pudorys 1.NP-vyrez
- SIM - DVD - D 101 - 01 - 003 - 01_Pudorys 2.PP-vyrez