1.NP

Budova je z monolitického betonu, a proto budou některé trasy obtížně proveditelné. Po konzultaci s uživatelem se bude muset nalézt optimální trasa na povrchu (v lištách, trubkách).



LEGENDA CCTV

	pevná kamera
	kabelová trasa CCTV

LEGENDA MR

	mikrofon
ZES	zesilovač místního rozhlasu
	IP reproduktor umístěný na stole, zapojit do stávajícího portu
	IP reproduktor nástěnný
	kabelová trasa

LEGENDA PZTS

EXP	expander/koncentrátor
	ovládací klávesnice
	magnetický kontakt
	infradetektor
	detektor tříštění skla
	zdroj záložního napájení
	kabel PZTS
	požární klíč
	klíčový trezor požární ochrany

LEGENDA EKV

	terminál bezkontaktní
	elektrický zámek
POZ	požární elektrický zámek
EKV	řídící jednotka
	vrátník
	kabel EKV
	společná sběrnice PZTS, EKV

ROZVODY

HLAVNÍ STOUPACÍ ROZVODNÉ TRASY BUDOU VEDENY NA SPOLEČNÝCH KABEL. ROŠTECH VE STOUPACÍ ŠACHTĚ.

KABELOVÉ TRASY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A INTERIÉREM

JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH :
PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSTUP 6 CM
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ

VÝŠKA OSAZENÍ PŘÍSTUPOVÝCH TERMINÁLŮ EKV BUDE SJEDNOCENA S VÝŠKOU OSAZENÍ SPÍNAČŮ 230V.
VÝŠKA OSAZENÍ TABEL INTERKOMŮ A KLÁVESNIC PZTS BUDE VE VÝŠCE 1200MM NAD PODLAHOU.
OSAZENÍ KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PZTS MUSÍ BÝT V SOULADU S MONTÁŽNÍM PŘEDPISEM VÝROBCE A S OHLED A S OHLEDEM NA INTERIÉR.

KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ KOORDINOVAT S INTERIÉREM

POZNÁMKA

Napěťová soustava : 1N+PE 50Hz, 230V TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (ČSN 33 2000-4-41 ed2) :
- samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S
- kryty nebo přepážkami

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Objednatel:	Generální projektant:	Generální dodavatel:
MASARYKOVA UNIVERZITA Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno	INTAR INTAR, a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	OHL ŽS OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno

Projektant DPS

HIP			Projektant profese
Zodpovědný projektant	Ondřej Tichý		
Vypracoval	Zdeněk Jugas		
Objednatel	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno		

Stavba

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA HISTORICKÉHO AREÁLU FILOZOFICKÉ FAKULTY, ARNA NOVÁKA, BRNO
Sjednocení SLP systémů a integrace do BMS v areálu AN

Objekt	SO 04 BUDOVA E, F	Stupeň	DPS
Část	D1.4.7 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ - PZTS, EKV, CCTV, MR	Datum	2017/10/25
Název výkresu		Zak. č.	641-1-5916-16
PŮDORYS 1.NP		Formát	12 x A4
		Měřítko	1:50
		Kód	
		Č. výkresu	003
		Revize	00