

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

Tel.: 545 113 091

E-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID: jaaai36

Číslo jednací: KHSJM 34417/2016/BM/HP  
Spisová značka: S-KHSJM 32679/2016  
K podání: KHSJM 32679/2016/BM/HP  
Vyřizuje: Ing. Alena Hladůvková  
Pracoviště: Pellicova 29/31, 602 00 Brno  
Tel.: 543 516 825, 778 755 227  
E-mail: alena.hladuvkova@khsbrno.cz

V Brně, dne: 22.6.2016

**Ateliér Velehradský, s.r.o.**  
**Libušino údolí 76**  
**Brno**  
**623 00**

**Joštova 218/10, 601 77 Brno – SIMU + FSS - Fakulta sociálních studií Masarykovy university Brno – dokumentace pro stavební povolení ( změna dokončené stavby; §103, odst.1, písm.d) SZ 183/2006 Sb.)**

Na základě žádosti pana Ing. arch. Tomáše Velehradského, Ateliér Velehradský, Libušino údolí 76, 623 00 Brno, IČO: 292 63 140, ze dne 15.6.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS Jmk) jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci pro stavební povolení s názvem „**SIMU + FSS - Fakulta sociálních studií Masarykovy university Brno**“ Joštova 218/10, 601 77 Brno, na pozemcích parc. č. 777, v k.ú. Město Brno; 06/2016.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS Jmk toto

**z á v a z n é   s t a n o v í s k o :**

S předloženým záměrem „**SIMU + FSS - Fakulta sociálních studií Masarykovy university Brno**“ Joštova 218/10, 601 77 Brno, na pozemcích parc. č. 777, v k.ú. Město Brno, se

**s o u h l a s í .**

**O d ů v o d n ě n í :**

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy tří stávajících, výukových místností. Stavebními úpravami dojde k vybudování simulačních prostor pro výuku s důrazem na využití audiovizuální a informační techniky pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy: místnost č.2.26 - Simulace mediálních analýz a výzkumů, místnost č.5.27 - Multimediální integrovaný newsroom I, místnost č.5.36 - Multimediální integrovaný newsroom II.

Místnost č.2.26 - 2.NP "Simulace mediálních analýz a výzkumů" - stavební úpravy :

- nová konstrukce podlahy
- vybavení novým nábytkem, nové automatické rolety na okna
- vyztužení SDK příčky mezi předmětnou místností a hygienickými místnostmi + umístění rozvaděče SIL
- vybudování SDK předstěny mezi okenním pilířem

- demontáž podhledu a jeho nahrazení novým akusticky pohltivým
- osvětlení: denní zajištěno okny + nové umělé ( zářivkami; 500 lx dle ČSN EN 12464-1, ČSN EN 12193 )
- demontáž stávajících nástěnných klimatizačních jednotek, kondenzačních jednotek a Cu potrubí; instalace nové klim. jednotky v kazetovém provedení, nové kondenzační jednotky na původní místo do podkrovního prostoru, který je pro kondenzační jednotky již využíván.
- instalace přístupového systému pro čtečku do dveří místnosti

Místnost č.5.27 - 5.NP "Multimediální integrovaný newsroom I." - stavební úpravy :

- nová konstrukce podlahy
- vybudování SDK předstěny před SDK příčkou mezi předmětnou místností a hygienickými místnostmi
- nové rozmístění nábytku a tomu odpovídajících koncových prvků SLP a SIL
- stávající klim. jednotky - beze změny
- provedení akustického obkladu místnosti a podhledu

Místnost č.5.36 - 5.NP "Multimediální integrovaný newsroom II." - stavební úpravy :

- provedení nových instalačních žlabů v podlaze
- vybudování SDK předstěny před SDK příčkou mezi předmětnou místností a místností č.5.35
- nové rozmístění nábytku a tomu odpovídajících koncových prvků SLP a SIL
- místnost je bez klim. jednotek - bez požadavku na doplnění

- Světla výška v řešených místnostech 3642 mm (2.26), 3900 mm (5.27), 3940 mm (5.36)
- Vytápění místností - deskové radiátory pod okny - beze změny, není předmětem PD
- Větrání místností - beze změny, není předmětem PD
- Osvětlení - denní zajištěno okny, umělé zářivkami

V této věci bylo provedeno místní šetření dne 22.6.2016.

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4 602 00 Brno

-81

*Hladůvková*

Ing. Alena Hladůvková,  
vrchní referent  
oddělení hygieny práce

Rozdělovník:

✓ adresát

- spis

- na vědomí HOK