



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-1774/1-OPST-2016

Brno 18. 7. 2016

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD



0 1 - 98 - 2016

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Štefan Štefančík, vrchní komisař, ☎: 950639136, e-mail: stefan.stefancik@firebrno.cz

Název stavby: MU - realizace SIMU + TEIRESIÁS, Etapa I - objekt Filozofické fakulty Jaselská 18
Místo stavby: Brno, Veverí, Jaselská 201/18, 602 00, p.č. 376
Stavebník: Masarykova univerzita, Brno, Brno-město, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00
Projektant PBR: INTAR a.s. Ing. arch. Bohumil Lančman ČKA 03723
Datum zpracování PBR, zpracovatel PBR (bez ČKAIT): 07/2016, Ing. Jana Macíková
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o stavební úpravy v prostoru schodiště objektu fakulty se 2 PP a 5 NP (požární výška 16,3 m) pro zabudování nové plošiny pro imobilní osoby. Do nosných konstrukcí nebude zasahováno, bude provedena demontáž stávající schodišťové plošiny, repase nášlapných vrstev podlah, repase vstupních dveří a jejich vybavení automatickým pohonem otevírání křidel. Jde o změnu staveb skupiny I.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požární bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 11. 7. 2016. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko s podmínkou

Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBR ve své dokumentaci.

Poučení: Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Václav Špéra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje