





KABELOVÉ TRASY PRO AVT

KABELOVÉ TRASY V PODLAHÁCH VE STĚNÁCH A V PODHLEDECH
JSOU VEDENY IDEOVĚ.
POŽADOVANÉ CHRÁNIČKY LZE PŘI SOUBĚŽNÉM VEDENÍ SLOUČIT
DO ODPOVÍDAJÍCÍHO KABELOVÉHO ŽLABU.

PRŮMĚRY POŽADOVANÝCH CHRÁNIČEK JEDNOTLIVÝCH TRAS.

PRO MÍSTNOST Č.516 - ZASEDACÍ MÍSTNOST:

KT1 - Ø40 - Z RAV K LCD DISPLEJI NA STĚNĚ
KT2 - Ø40 - Z RAV K LCD DISPLEJI NA STĚNĚ
KT3 - Ø25 - Z RAV DO STOLU
KT4 - Ø25 - Z RAV K ELEKTRICKÉMU PLÁTNU EP V PODHLEDU
KT5 - Ø25 - Z RAV K LCD DISPLEJI DO PODHLEDU (POUZE PRO M.Č. 327)

PRO MÍSTNOST Č. 524 - ZASEDACÍ MÍSTNOST:

KT1 - Ø40 - Z RAV K PROJEKTORU DP DO PODHLEDU
KT2 - Ø40 - Z RAV DO STOLU
KT3 - Ø40 - Z RAV DO STOLU
KT4 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU V PODHLEDU
KT5 - Ø40 - Z RAV KE KAMEŘE V PODHLEDU
KT6 - Ø40 - Z RAV KE KAMEŘE NA STĚNĚ
KT7 - Ø40 - Z RAV DO STOLU

LEGENDA:

	Drátový kabelový žlab v podhledu	číslo standardu 304
	Drátový kabelový žlab s funkční schopností při požáru v podhledu	číslo standardu 305
	Drátový kabelový žlab opláštění EI 30 DP1	číslo standardu 306
	Parapetní kabelový kanál	číslo standardu 307
	Elektroinstalační trubka v podlaze	číslo standardu 308
	Ocelolechová kabelový žlab v dvojité podlaze	číslo standardu 309
	Ocelolechová kabelový žlab v dvojité podlaze opláštění EI 30 DP1	číslo standardu 310
	Ocelolechová kabelový žlab s přepážkou na závěsech vícelitelný	číslo standardu 311
	Trubkování pro AVT	číslo standardu 315
	Stoupací vedení - kabelový rošt, případně lávka	číslo standardu 312
	Stoupací vedení s funkční schopností při požáru - kabelový rošt, případne lávka s funkční schopností při požáru	číslo standardu 313
	Poziční ucpávka na kabelovém žlabu rozměr v popisu	číslo standardu 314
	DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 20 00-4-41 ED2 CY4mm	číslo standardu 503
	Krabice pro připojení antistatické podlahy	číslo standardu 504

ODOLNOST TRAS S FUNČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU - P30-R

POZNÁMKA:
TRUBKA V PODLAZE ZAKLÁDAT AŽ NA ZÁKLADĚ POLOH PŘIPOJOVANÝCH PRVKŮ (SVÍTIDEL A POD.. KRABIC)
PARAPETNÍ ŽLABY OSADIT AŽ NA ZÁKLADĚ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA
ŽEBŘÍČKY VE STUPAČKÁCH 1x400mm PRO BĚŽNÉ STUPAČKY , 1x300mm POŽÁRNÍ STUPAČKA
NA POŽÁRNÍ STUPAČCE POUŽÍT ODLEHČOVACÍ OBLOUK NEBO ODLEHČOVACÍ ÚCHYTY

POPIS KABELOVÝCH ŽLABŮ: 100/50 ROZMĚR šířka / výška

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AID team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. Jiří DUCHÁČEK
Spolupráce	Arch.Design s.r.o.
Přímý zpracovatel	PLYKO s.r.o.

AID TEAM

Revize		
00	2017 - 09 - 12	
01	2017 - 10 - 10	zapracování připomínek investora SYNEK
02		
03		

Vypracoval	Martin SYNEK
Veď. projektant	Ing. Vítězslav VALAŠEK



±0,000 = 275,900 BPV

Číslo zakázky	3413 - 25
Stavba	SIM
Stupeň	DVD
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	10 - ELEKTROINSTALACE
Název výkresu	**KABELOVÉ TRASY 5.NP**
Datum	2017 - 10 - 10
Formát	8 × A4
Měřítko	1 : 100

stavba	stupeň	část PS - SO	část	výkres	revize
SIM	DVD	D 101	10	022	01