



MASARYKOVA
UNIVERZITA

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: Dodávka 35mm vybavení promítací kabiny

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004811>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel dne 19. 02. 2018 v 10:56:48 následující požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace:

„DOTAZ Č.1:

V příloze č. 1- Technická specifikace díla - Technická zpráva technologie 35mm R2 zadavatel uvádí citujeme:

„Zhotovitel zrealizuje dostatečné přívody elektrické energie dle použitých typů filmové techniky.“

Dotaz: Z jakého místa má dodavatel dostatečné přívody elektrické energie realizovat? V příloze C_DPS_N03024 koordinace Zadávací dokumentace není zakresleno umístění rozvaděče.

DOTAZ Č.2:

V příloze č. 1- Technická specifikace díla - Technická zpráva technologie 35mm R2 zadavatel uvádí citujeme:

„Ovládání opony a osvětlení kinosálu zajistit pod pozorovacím okénkem ovládací skříňku s potřebným počtem ovládacích tlačítek. U každého promítacího stroje síťovou zásuvku na 230 V.“

Dotaz: Toto zajistí dodavatel 35mm vybavení promítací kabiny? Ve Výkazu výměr nejsou uvedeny skříňky s ovládacími tlačítky ani síťová zásuvka.

DOTAZ Č.3:

V příloze č. 1- Technická specifikace díla - Technická zpráva technologie 35mm R2 zadavatel uvádí citujeme:

„Zhotovitel dále provede nad každým pozorovacím okénkem pracovní osvětlení promítacího stroje.“

Dotaz: Pracovní osvětlení není uvedeno ve Výkazu výměr. Dodá ho GD?



MASARYKOVA
UNIVERZITA

DOTAZ Č.4:

V příloze č. 1 - Technická specifikace díla - Technická zpráva technologie 35mm R2 zadavatel uvádí citujeme:

„Kabinová projekční okénka u promítacích strojů + u každého projekčního okénka ještě pozorovací okénko pro obsluhu promítacího stroje.“

Dotaz: Ve Výkazu výměr nejsou uvedena ani kabinová projekční okénka ani pozorovací projekční okénka. Pokud bude tato okénka dodávat GD, s jakou světelnou ztrátou máme počítat?

DOTAZ Č.5:

Jaká je promítací vzdálenost a rozměry promítaného obrazu? Z přílohy C_DPS_N03024 koordinace Zadávací dokumentace jsme tyto informace nevyčetli.“

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad 1) Informace je dostupná v dokumentech realizační dokumentace silnoproudu, kterou přikládáme, jedná se o rozvaděč RS 3.3.

Seznam příložených dokumentů:

- 001 technická zpráva,
- 011 3.np Osvětlení;
- 012 3.np Technologie_rev 01,
- 013_3.np trasy AVT techniky;
- 028 Schéma rozvaděče RS3.3- rev01

Třífázové zásuvky 400V nejsou v promítací kabině, ale v prostoru pod ní, jak bylo nárokováno v projektu AVT (viz dokument 012_3.NP technologie_revize 01 výřez v příloze).

Pro lepší prostorovou koordinaci přikládáme výkres Arch.stavebního řešení P-D1.1-SO07-00_3.NP – NS.

Ad 2) Oponový rozvaděč včetně ovládacích skříněk je ve výkaze provozního souboru AV techniky, problematiku bude tedy řešit vybraný dodavatel AV techniky. Není tedy součástí této zakázky.

Ad 3) Základní celoplošné pracovní osvětlení je součástí dodávky GD. Světlo dle výkresu odpovídá nárokům na obsluhu 35mm technologie, ovládání osvětlení bude identické.

Lokální pracovní osvětlení lze chápat jako lampičku u promítacího stroje, lampička není součástí dodávky této veřejné zakázky.

Ad 4) Na základě požadavku investora GD stavby v pokynech stávající promítací okénka odborně demontoval a uskladnil. Před zahájením jejich opětovné montáže je dle potřeby zrepasuje a znovu osadí na pozice dle aktuální projektové dokumentace a po koordinaci s AVT a dodavatelem promítacích strojů 35mm.

Ad 5) Rozměry promítací plochy jsou 5,2x2,2m, jak je uvedeno v projektu AV techniky (dostupný volně na adrese <https://zakazky.muni.cz/vz00004801>, v záložce Zadávací dokumentace). Projekční vzdálenost je 12m.

3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek **do 12. 3. 2018 do 10:00.**

V Brně dne 23. 2. 2018

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek